

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	otevřené řízení významné nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona.

- **Dotaz č. 1**

Ve výkazu výměr zadavatele ve stavbě 02 -SO101 a ve stavbě 04 -SO101 je uvedeno, že se má vysázet 12ks +12ks nových stromů. V PD jsme však nedohledali, jaké druhy stromů zadavatel požaduje. Můžete upřesnit požadované druhy stromů?

Odpověď na dotaz č. 1

Na základě dohody s městem Vrchlabí dojde k vysazení stromů lípa srdčitá – *tilia cordata*. Další specifikace jsou patrné z projektové dokumentace a výkazu výměr.

- **Dotaz č. 2**

Ve výkazu výměr zadavatele v SO101 je uvedena položka č. 34 Zpevnění skalních ploch z ocelových sítí horolezeckým způsobem s poznámkou (sanace svahu km 1,6). V projektové dokumentaci je na výkrese „Podrobná situace –02b“ uvedeno, že by měla být provedena „...sanace svahu násypu v km 1,58-1,66 s přehutněním stávajícího násypu, doplněném tkanou geomříží v místě pláň komunikace a ozelenění svahu násypu s dočasnou ochranou svahu pomocí přírodních protierozních sítí (gramáž 500g/m²)“. Předpokládáme, že uvedená položky č. 34 se vztahuje k těmto uvedeným pracem. Může zadavatel toto potvrdit?

Odpověď na dotaz č. 2

Položka č. 34 „Zpevnění skalních ploch z ocelových sítí horolezeckým způsobem“ se skutečně vztahuje k uvedeným pracím pro sanaci svahu, nicméně pro upřesnění se nachází v SO.110 – Komunikace a zpevněné plochy.

Po prověření navrženého technického řešení zadavatel předmětnou položku nahrazuje následujícím způsobem:

35	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	900,000	0,00	0,00
		<i>Přírodní protierozní a mulčovací rohož (geotextilie) pro zpevnění svahů o gramáži 500 g/m2</i>				
		<i>900,0=900,0000 [A] "- sanace svahu km 1,600"</i>				
		<i>Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>				

Změna pořadových čísel jednotlivých položek je způsobena přidáním či odebráním položek do rozpočtu v programu ASPE, při kterém dochází k automatickému přečíslování pro dodržení posloupnosti jednotlivých položek.

Přílohou těchto dodatečných informací je upravený soupis prací s výkazem výměr, jakožto příloha č. 2 zadávací dokumentace.

Přílohy č. 1 Soupis prací s výkazem výměr platný ke dni 6. 12. 2016

Místo a doba pro podání nabídek

Na základě těchto dodatečných informací dochází ke změně lhůty pro podání nabídek! **Lhůta pro podání nabídek končí 27. 12. 2016 v 10:00.**

Místo podání se nemění a je platné dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové dne 6. 12. 2016

Centrum investic, rozvoje a inovací