

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:	„Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	otevřené řízení významné nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě předchozí žádosti v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona.

- Dotaz č. 1**

U objektu SO 101 Rekonstrukce vozovky chybí IGP Inženýrský geologický průzkum. K nacenění mikropilotů je zcela nezbytný. Prosím o jeho dodání. Dále bychom chtěli upřesnit DN mikropilotů. DN do 300 je hodně nepřesný. A prosím o upřesnění, čím že se mají mikropiloty vyplnit.

Odpověď na dotaz č. 1

Svislé vrtý pro zajištění vsaku dešťových vod do podložních vrstev jsou navrženy s ochrannou trvalých zárubnic z perforovaného potrubí PE nebo PVC DN 300 mm s délkou na celou hloubku vrtu – 10 m. Výplň vrtů je navržena z kameniva získaného v pískovnách jako tzv. nadsítiné označované frakcí 16/32 nebo 22/63 (kačírek). IGP stavby je přílohou těchto dodatečných informací.

- Dotaz č. 2**

U objektu SI 102, č. pol. 19 Úprava pláně se zhutněním je výměra 789m². Ale po přepočítání vychází výměra 979m². Prosím o její nápravu, popř. vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 2

V položce č. 19 objektu SO 102 je správně uvedený matematický postup výpočtu velikosti jednotlivých dílčích složek položky a jsou uvedeny výsledky dílčích výpočtů. U poslední dílčí složky položky došlo administrativním pochybením k nesprávnému výpočtu, proto je upraven výsledek na hodnotu 228,0 m², tím dojde i k úpravě celkové velikosti výměry položky na hodnotu 979,0 m². Přílohou těchto dodatečných prací je upravený soupis prací s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Přílohy

č. 1	dotaz č. 1	IGP - Inženýrský geologický průzkum
č. 2	dotaz č. 2	soupis prací s výkazem výměr platný k 12. 12. 2016

Místo a doba pro podání nabídek

Těmito dodatečnými informacemi dochází ke změně lhůty pro podání nabídek! **Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 5. 1. 2017 v 10:00.**

Místo pro podání nabídek se nemění a je platné dle zadávací dokumentace.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

v Hradci Králové dne 12. 12. 2016

Centrum investic, rozvoje a inovací