

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	otevřené řízení významné nadlimitní veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám na základě žádosti v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona.

- **Dotaz č. 1**

Na výkrese B04b je uvedeno, že dopravní zrcadlo má být vyhřívané. Může zadavatel upřesnit požadovanou technologii vyhřívání, zda s fólií bez nutnosti přívodu elektrické energie nebo s přívodem el.energie? Případně pokud s přívodem, upřesní zadavatel, jak bude zajištěn přívod el.energie?

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje instalaci dopravního zrcadla s technologií vyhřívání bez nutnosti přívodu elektrické energie.

- **Dotaz č. 2**

Na výkrese B04c je na 0,45km lamelová DZ IS9b. Tato DZ má být rovněž součástí pol.č.87 v objektu SO110? Může zadavatel upřesnit požadovaný rozměr této DZ?

Odpověď na dotaz č. 2

Tato DZ není součástí zmiňované položky, do soupisu prací byla přidána nová položka obsahující tuto DZ (914521 - DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT) – viz upravený soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Rozměr této dopravní značky je min. 2,5x1,9 m, viz přiložený obrázek ze vzorových listů.

