

Ing. Aleš SLOUP

Váš dopis:
16.05.2016

Naše č.j.:
POS 593/16

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
24.5.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Chodníky a autobusové zálivy na sil. III/30821, Spy – Nové Město nad Metují (Krčín)"

Vážení, na základě vydaného platného vyj. o exist. SEK č. j. **732943/15**, a předložené PD se zákresem stávající SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK.
- 2 SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- 4 Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005.
- 5 SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.
- 6 Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- 7 SEK nesmí být uložena podélně pod obrubníkem a jeho betonovou patkou, v autobusovém zálivu, v pojízdné ploše podélného parkovacího stání u chodníku apod.
- 8 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzd. 0,5 m od krajního vedení.
- 9 V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou je nutno přeložku zrealizovat dle Přílohy č. 1
- 10 Za předpokladu, dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 9, které budou ošetřeny v prováděcí dokumentaci stavby a v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063




Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

Příloha č. 1 : Základní podmínky pro realizaci překládky SEK

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

Jiří Bůta 602 485 857, jiri.buta@cetin.cz www.cetin.cz