

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor – rekonstrukce silnic III/3109 + III/31010 + III/3111

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona o veřejných zakázkách:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, vznášíme dotaz na objektu SO 101.1 Silnice III/3109 Říčky v Orlických Horách etapa A ,položka č.96 – propustek v km 1,869 98 .Ve VV a situaci je uvedeno potrubí DN 1000.Na výkrese propustku je v půdoryse a v jednom z řezů uvedeno potrubí DN 800 a v dalších řezech potrubí DN 600. Které z uvedených potrubí tedy má správně být? S tím souvisejí i další práce ve VV – hloubení rýhy, obsypy a obetonování, základy ze železobetonu, římsy, zásypy.

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Potrubí DN 1000 je správně. Ve výkazu výměr je počítáno s DN 1000 a s tím i související práce pro toto DN. Doplnujeme opravený výkres C. 1.6. Propustek v km 1,869 98.

Příloha:

- Výkres C. 1.6. Propustek v km 1,869 98

V Hradci Králové 14. 12. 2016

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření