



# Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211  
Fax: 495 533 973  
E-mail: [svatava.koubova@suskhk.cz](mailto:svatava.koubova@suskhk.cz)  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546

Všem zájemcům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka  
TOÚ/044-16/Ko

Vyřizuje/linka  
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne  
15. 12. 2016

**Věc: Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Pěkov - průtah“**

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), Vám poskytuji dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

## Znění žádosti:

### **Dotaz:**

„Na základě bodu č. 4 zadávací dokumentace Vás žádám o doplňující informace.

Dotaz č. 1:

Na základě výkresů příčných řezů SO 201-01,03,04,05,07,08,09,10 je patrné, že v místech realizace opěrných zdí (při jejich rubu) se nachází konstrukce vozovky včetně sanovaného podloží. Je opravdu nezbytné tuto sanaci zachovat, která se nachází nad zhutněným zásypem opěrné zdi? Pokud ano, z jakého důvodu. Pokud ne, jaký materiál tuto vynechanou část konstrukce nahradí? Výkaz výměr bohužel s touto variantou zásypu opěrných zdí nepočítá. (Evidentní je to například u výkresu SO 201-04 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ)

Dotaz č. 2:

Na základě informací z TZ je líc opěrných zdí obložen dle požadavku CHKO „kamenem do betonu“. Ovšem nikde není uvedeno pro tuto oblast z jakého materiálu se má tento kamenný obklad realizovat. Žádám o upřesňující informaci jaký materiál má být použit na kamenný obklad dle požadavku CHKO včetně spárovacího materiálu.

Dotaz č. 3:

Ve stavebním objektu SO 105-1 VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY se nachází položka „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“ (nenamrzavý, nesoudržný materiál povahy šterku vhodný do AZ) jehož kubatura činí 10 244,5 m<sup>3</sup>. Pokud dojde k výměně AZ, logicky vzato by měla položka „ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE“ mít stejnou kubaturu. Dle výpočtu se ukládá AZ tl. h=0,5m a odkop je pouze pro h=0,3m. Požádal bych o upřesnění kubatur, jelikož se jedná o významnou položku rozpočtu.

Dotaz č. 4:

Ve stavebním objektu SO 105-2 ÚPRAVA PARAPLÁNĚ se nachází položka „ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ“ (sanace lomovým kamenem 200/500 bez vibrace). Ve výpočtu je počítáno s výměnou podloží h=0,3m. Technicky vzato, kdy LK má max. frakci 500, tak nebude možno tuto frakci uložit do odkopu h=0,3m. Poprosil bych o upřesnění frakce, či hloubky sanace.

Dotaz č. 5:

Ve stavebním objektu SO 105-2 ÚPRAVA PARAPLÁNĚ se nenachází položka „ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE“. Poprosil bych o doplnění, či upřesnění kubatury odkopu, jelikož se jedná o významnou položku rozpočtu.

Děkuji za vaše zodpovězení dotazů“

#### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

##### **Odpověď k dotazu č. 1:**

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

K dotazu č. 1:

Sanace podloží vozovky bude v místech opěrných zdí provedena jejich zásypem. Zásyp opěrných zdí nad úroveň paraplaně bude proveden z materiálu do aktivní zóny a bude čerpán z položky SO 105-1 VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - pol. č. 17180.

K dotazu č. 2:

Zhotovitel použije kámen vhodný do opěrné zdi dle příslušných TP a ČSN. CHKO požaduje kamenný líc opěrných zdí bez bližší specifikace. Na spárovací materiál nejsou kladeny specifické požadavky.

K dotazu č. 3:

Odkop pro výměnu aktivní zóny je pouze 30 cm, zbývajících 20 cm je součástí objektu SO 101 (demolice stávající konstrukce vozovky v pol. 113328 a 113338). Položky č. 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ a č. 123728 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE v objektu SO 105 zůstávají beze změny. Položky č. 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE a položky č. 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU NEBEZPEČNÉHO ODPADU v objektu SO 101 rovněž zůstávají beze změny.

K dotazu č. 4:

Jedná se o zaválcování lomového kamene do podloží bez odtěžení původního materiálu. Frakce kamene bude dle výkazu výměr 200/500. Kubatura je uvažována plošně na hloubku 0,3 m a bude upřesněna dle skutečného stavu paraplaně po jejím odkrytí.

K dotazu č. 5:

Jedná se o zaválcování lomového kamene do podloží bez odtěžení původního materiálu. Odkop pod úroveň paraplaně nebude součástí stavby.

**Pokud bude výkaz výměr obsahovat odlišné údaje od projektové dokumentace, mají přednost údaje uvedené ve výkazu výměr.**

V souvislosti s výše uvedenými dodatečnými informacemi se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) na stavební práce „II/303 Pěkov - průtah“ mění:

- bod 5. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

##### **5. Lhůta a místo pro podání nabídek**

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce a předložena písemně - v listinné formě v 1 originálu vč. oceněného rozpočtu v písemné a elektronické podobě (formát xml, příp. Excel) na datovém médiu (např. na CD) a případně v elektronické podobě na datovém médiu (např. na CD, formát pdf). Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úředně ověřený překlad do českého jazyka s výjimkou podle § 51 odst. 7 zákona.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.  
podatelna  
Kutnohorská 59  
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové  
v době 7,00-14,00 hod. v pracovní dny  
do 9. ledna 2017 do 9,00 hodin**

Za rozhodující termín doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky na výše uvedené adrese.

- bod 8. Termín a místo pro otevírání obálek následovně:

#### **8. Termín a místo pro otevírání obálek**

Otevírání obálek bude provedeno dne **9. 1. 2017 v 9,00 hodin** v zasedací místnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové.

Při otevírání obálek mohou být přítomni vedle členů komise pro otevírání obálek, příp. jejich náhradníků, také členové statutárního orgánu uchazečů nebo zástupci uchazečů, kteří jsou zmocněni k účasti na základě plné moci podepsané oprávněnou osobou, a jejich nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Jednání komise se dále mohou zúčastnit jako pozorovatelé zástupci poskytovatele dotace.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Mgr. Jitka Bučková  
vedoucí oddělení zakázek