

Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor - III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – statní hranice

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Dotaz č. 1:

V objektech komunikací se vyskytuje položka „Šachty kanalizační z betonových dílců na potrubí do DN 400“, ale tyto šachty nejsou nikde specifikovány.

Může zadavatel poskytnout Tabulku šachet?

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

V projektové dokumentaci jsou uvažovány prefabrikované šachty, jejich složení není v projektové dokumentaci specifikováno.

Konkrétní složení bude záviset na výškovém vedení stávající kanalizace, které bude určeno na základě kamerových zkoušek.

V příloze zveřejňujeme vzorové řešení šachet.

Příloha: SACHTA-VZOR.pdf

V Hradci Králové 19. 12. 2016

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření