

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka: „II/320 Voděradý - Lično“

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí č. p. 1245,

500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel poskytuje na základě dotazu uchazeče tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám, a to v souladu s ust. § 49 ZVZ:

Dotaz č. 1

Ve vzorovém příčném řezu je, že v případě nevyhovujícího modulu přetvárnosti bude nutno provést - sanaci podloží včetně zhutnění a urovnání parapláně do sklonu, a následně sanační souvrství (viz. popis). Výkaz výměr položky pro sanační souvrství obsahuje, ale položka úprava parapláně se zhutněním v zadávacím v.v. není.
Prosíme prověřit.

Odpověď č. 1

V SO 101-1, 102-1 položka č. 123738.b ODKOP PPRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, která slouží pro odkop aktivní zóny po úroveň parapláně, obsahuje mimo jiné v technické specifikaci „- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů“ a „- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování“.

V SO 103-1, 104-1 položka č. 123738.a ODKOP PPRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, která slouží pro odkop aktivní zóny po úroveň parapláně, obsahuje mimo jiné v technické specifikaci „- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů“ a „- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování“.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí dne **3.1.2017 v 11:00 hodin**. Otevírání obálek bude provedeno dne **3.1.2017 v 11:00 hodin** na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

Celé znění této dodatečné informace uveřejňuje zadavatel na svém profilu https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu předmětné zakázky.

V Hradci Králové dne 22.12.2016

Mgr. Šárka Loudová
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření