

Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor - III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – statní hranice

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Dotaz č. 1:

Zjistili jsme nesoulad mezi VV a PD týkající se záporového pažení. Může zadavatel upřesnit?

VV
HEA 120 16 ks
Mikropiloty průměr 100 mm

PD
HEA 160 15 ks
Ocelové kotvy průměr 20 mm

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Platné údaje

Záporové pažení - HEA 120, počet 16 ks.

Ve VV pod položkou mikropiloty je míněna ocelová kotva.

V Hradci Králové 23. 12. 2016

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření