



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí č.p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem zájemcům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/044-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
29. 12. 2016

Věc: Dodatečné informace č. 6 k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce na stavební práce „II/303 Pěkov - průtah“

V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), Vám poskytuji dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Dotaz č. 1:

„Dobrý den,

v rozpočtu dle názoru uchazeče nejsou uvedeny poplatky za bouraný beton, železobeton, vybouraného kamene, vybourané potrubí, vpusti atd.....

Pouze dle kontroly kubatury jsou uvedeny poplatky za zeminu v jednotlivých objektech.

Jak má uchazeč postupovat?“

Dotaz č. 2:

„Dobrý den,

Chceme Vás požádat o dodatečné informace k výběrovému řízení na veřejnou zakázku „II/303 Pěkov – průtah“.

Dotaz:

SO 201.1 – 201.11 Opěrné zdi

Kamenné obklady zdí, jak je zde uvedeno v technické zprávě – nejdříve vyzdít kamenný obklad a pak dobetonovat a zajistit tak statické spolupůsobení kamenného obkladu s betonem části dřívku nelze technicky provést. Nelze betonovat bez jakéhokoliv zajištění vyzdívkou provizorním zapřením. Kdo zajistí statický výpočet a návrh opěry kamenné zídky před betonáží?

Podle našeho názoru by technicky proveditelné bylo vybetonovat samonosnou železobetonovou opěrnou zeď, včetně návrhu a statického výpočtu výztuže železobetonového dříku opěrné zdi, s tím související úpravy množství výztuže ve výkazu výměr a v položce Zdi opěrných zdí ze železobetonu C 30/37 (B37) počítat navíc s bedněním líce železobetonové zdi. Dodatečně by se pak vyzdil kamenný rádkový obklad dříku železobetonové opěrné zdi.

Děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Odpověď k dotazu č. 1:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Poplatky za bouraný beton, železobeton, vybouraný kámen, vybourané potrubí, vpusti atd. jsou součástí jednotlivých položek bouracích prací. Jelikož se jedná o malé množství bouraného materiálu není poplatek za skládku uveden v samostatné položce - viz. technická specifikace a atributy položky.

Odpověď k dotazu č. 2:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

V technické zprávě je uvedeno: "Pohledový kamenný líc je součástí nosné konstrukce, se kterou musí spolupůsobit. Proto nesmí být proveden dodatečně jako obklad." Není uvedeno, že se kamenná část zdi (obklad) musí vyzdít před betonáží vlastní zdi.

Statický výpočet byl proveden pro tížnou zeď, úhlovou zeď a gabionovou zeď - součást projektové dokumentace stavby (příloha B2.2), která je součástí zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. V soupisu prací - položka č. 317325 - je v technické specifikaci uvedeno, že položka zahrnuje kompletní bednění.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Mgr. Jitka Bučková
vedoucí oddělení zakázek