

Dodatečné informace č. 7 k zadávacím podmínkám

Zakázka: Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor - III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – statní hranice

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Způsob zadání: otevřené řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Zadavatel poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Dotaz č. 1:

Na základě možnosti dané zadávací dokumentací k veřejné zakázce „III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují - Machov“, zadavatel Královéhradecký kraj, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí dodatečné informace:

Ve výkazu výměr u objektů mosty v oddíle Komunikací je položka

54	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
----	--------	--

Ale v příčných řezech PD je položka ACO 11 bez modifik.

Dotaz

Máme ocenit položku dle výkazu výměr nebo podle přiložené PD?

Dodatečná informace na dotaz č. 1:

Ocenit položku dle výkazu výměr.

V Hradci Králové 4. 1. 2017

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření