ROZVADĚČ RVH–ČÁST 1

3+NPE stř. 50Hz 400V/TN–C–S



100	100		WL100	CYKY–J 4x10	Přívod

CY 10mm² OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

RH NOVÝ POJISTKOVÝ ODPÍNAČ NA DIN LIŠTU OSADIT POJISTKY In=63A

1	1	0	WL1	CYKY–J 5x2.5	Světlo sekce 1

1

2	2	0	WL2	CYKY–J 5x2.5	Světlo sekce 2

2

3	3	0	WL3	CYKY–J 5x2.5	Světlo sekce 3

3

4	4	0	WL4	CYKY–J 5x2.5	Světlo sekce 4

4

5	5	0	WL5	CYKY–J 3x1.5	Nouzové osvětlení

P EN 2

5

6	6	0	WL6	CYKY–J 3x1.5	Nouzové osvětlení

P EN 2

6

7	7	0	WL7	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 1

7

8	8	0	WL8	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 1

8

9	9	0	WL9	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 2

9

10	10	0	WL10	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 2

10

11	11	0	WL11	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 3

11

12	12	0	WL12	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 3

12

13	13	0	WL13	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 4

13

14	14	0	WL14	CYKY–J 3x2.5	Zásuvky sekce 4

14

15.1	15.1	0	WL15.1	CYKY–O 3x1.5	Ventilátor 1 ovládání

15.1

15	15	0	WL15	CYKY–J 3x1.5	Ventilátor 1

V1 210

15

16.1	16.1	0	WL16.1	CYKY–O 3x1.5	Ventilátor 2 ovládání

16.1

16	16	0	WL16	CYKY–J 3x1.5	Ventilátor 2

V2 210

16

17	17	0	WL17	CYKY–J 5x4	Zásuvka 3–fázová

3

17

18	18	0	WB18	CYKY–J 5x2.5	Rozvaděč vrat

18

19	19	0	WB19	CYKY–J 5x4	Rzervní vývod

19

ROZVADĚČ RVH–ČÁST 2

FA22 LPN10B/1 10A

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA OSVĚTLENÍ ZAPÍNÁNÍ A STMÍVÁNÍ

VÝSTUP 1 XP1.1 XP1.2
VÝSTUP 2 XP1.3 XP1.4
VÝSTUP 3 XP1.5 XP1.6
VÝSTUP 4 XP1.7 XP1.8
XP1.9
XP1.10
XP1.11
XP1.12

22.1	22.1	0	WC22.1	CYKY–O 3x1.5	Svítidla, ovladače osv.

22.2	22.2	0	WC22.2	CYKY–O 3x1.5	Svítidla, ovladače osv.

1

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ ROZVODĚČ NA POVRCH

KRYTÍ: IP 40/20

ROZMĚRY: DLE KONSTRUKČNÍHO PROVEDENÍ A PROSTOROVÝCH NÁROKŮ VYBRANÉHO ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU OSVĚTLENÍ

PONECHAT PROSTOROVOU REZERVU

PŘÍVOD: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

MINIMÁLNÍ JMENOVITÝ PROUD ROZVADĚČE 50A

ZKRATOVÁ ODOLNOST MINIMÁLNĚ 10 kA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:	3+PEN stř.50Hz,400V/TN-C
	3+NPE stř.50Hz,400V/TN-S
OVL. NAPĚTÍ:	230V stř. 50Hz
OCHRANA PŘED NDN: ZÁKLADNÍ:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ:	POSPOJOVÁNÍM, PROUD. CHRÁNIČI

PŘÍPOJNICE PE JE ZÁROVEŇ HLAVNÍ PŘÍPOJNICÍ OCHRANNÉHOPOSPOJOVÁNÍ

± 0,000 = 229,00 (s. Jadranský)

Hlavní inženýr projektu :	Ing. František Karásek	KONSTRUKT Pražská třída 800, 500 04, Hradec Králové DIČ : CZ 27519911
Zodpovědný projektant :	Ing. Pavel Šandera	
Vypracoval :	Ing. Pavel Šandera	
Kraj : Královéhradecký	Městský úřad : Hradec Králové	
Investor : ZZS Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 50012 Hradec Králové		
Akce : VÝCVIKOVÝ POLYGON ZZS p. č. 725/111 a p. č. st. 3400, k. ú. Nový Hradec Králové		Stupeň PD : DUR + DSP
		Datum : červenec 2016
Objekt : SO 01 HALA VÝCVIKOVÉHO POLYGONU		Měřítko : 1:100
		Formát : A2
Obsah : **D.1.4.a SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE, OSVĚTLENÍ**		Č. zakázky : 16-05-9608
NOVÝ ROZVADĚČ RVH		Číslo výkresu : D.1.4.a.04