



KONSTRUKT s.r.o.

Pražská tř. 800

500 04 Hradec Králové

Naše značka: 1687/TD-16

Vyřizuje linka: Dostálová 495 715 231

Dne: 20.10.2016

**Vyjádření pro územní a stavební řízení na akci „Výcvikový polygon ZZS,
ul. Třebešská, Hradec Králové.“**

Investorem stavby je Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové.

Jedná se o stavbu ve stávajícím areálu. Který je napojen na veřejný vodovod a kanalizaci v provozování Královéhradecké provozní a.s. (voda je napojena z vnitřního rozvodu FN). Přístavba polygonu bude složit pro výcvik pracovníků ZZS. Srážkové vody z přístavby budou svedeny do stávající kanalizační přípojky. V rámci stavby bude přeložena část vnitřní části vodovodní přípojky.

K výše uvedené stavbě nemáme námitek, máme však následující podmínky a požadavky:

- svedení srážkových vod přímo do kanalizační přípojky bylo předem výjimečně dohodnuto s Ing. Pavlem Stejskalem z KHP a.s. V případě, že dojde k dalším stavebním úpravám v areálu heliportu, bude třeba změnit stávající koncepci odkanalizování změnit. Dešťové vody bude třeba oddělit a buď zasakovat, nebo zpomalit pomocí retence.

- vody vypouštěné do kanalizace musí odpovídat kanalizačnímu řádu pro město Hradec Králové

- pokud by došlo k nárůstu množství srážkových svedených do veřejné kanalizace, musí majitel nemovitosti aktualizovat s naším zákaznickým útvarem smlouvu na odkanalizování

- kapacitu vodovodní přípojky posuzuje projektant

Toto vyjádření je současně stanoviskem vlastníka vodovodu a kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

KRÁLOVÉHRADECKÁ
PROVOZNÍ, a.s.

Víta Nejedlyho 893
500 03 Hradec Králové

Ing. Pavel Stejskal

vedoucí oddělení technické dokumentace a GIS



**Královéhradecká
provozni**

Příloha: 1 x PD

Na vědomí: Jiří Kraus – manažer provozu pitných vod

Ing. Vladimír Brejcha – vedoucí střediska rozvodu vodovodních sítí

Bc. Radim Dus – vedoucí střediska kanalizace