CELKOVÝ SOUTISK SÍTÍ - nový stav   M 1:50

ŘEŠENÝ PROSTOR

LEGENDA TECHNOLOGIE - stávající:

- Pracovní místo
- Přípoj el. energie silnoproudé
- Zásuvková skříň 230/400 V
- Dvojzásuvka 230V
- Zásuvka 230V
- Přívod stlačeného vzduchu
- Přívod studené vody
- Místní odsávání škodlivin
- Zásuvka poč. sítě
- Rozvod stlačeného vzduchu

LEGENDA TOPENÍ - stávající

- NEOZNAČENÉ POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM 1.NP

LEGENDA SVÍTIDEL - stávající :

OZN.	POPIS SVÍTIDLA
A13	přisazené svítidlo 2/58W komp., prizmatický kryt, IP 65
A23	přisazené svítidlo 1/58W EVG, prizmatický kryt, IP 65, nouzový modul 1 hodina
P1	nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 8W, čitelnost 20m, 1 hodina, autotest, IP 43

LEGENDA SILNOPROUD - stávající:

- RO6/* PODRUŽNÉ ROZVADĚČE SILNOPROUDU
- TRASY HLAVNÍCH ROZVODŮ SILNOPROUDU
- NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 230/400V 16-32A
- VÝVOD 230V
- VÝVOD 400V
- NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 400V/16A IP44-65
- STOP TLAČÍTKO TECHNOLOGIE
- OVLADAČE HLAVNÍHO ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ
- STROPNÍ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ KOMBINOVANÉ SVÍTIDLO

LEGENDA SLABOPROUD - stávající:

- KABEL UTP
- OPTICKÝ KABEL
- TELEFONNÍ KABEL
- SILOVÝ KABEL
- SPOLEČNÁ TRASA
- TRASA INSTAL. ŽLAB
- JEDNOZÁSUVKA DATOVÁ
- TF+PC DVOJZÁSUVKA DATOVÁ (TF = TELEFON; PC = OSOBNÍ POČÍTAČ)
- RD ROZVADĚČ DATOVÝ
- ROZVADĚČ SILNOPROUD (230V)
- ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA STA (TELEVIZNÍ ROZVOD)
- ŘÍDÍCÍ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU
- PODRUŽNÉ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU JEDNOSTRANNÉ
- PODRUŽNÉ HODINY JEDNOTNÉHO ČASU DVOUSTRANNÉ
- ŠKOLNÍ ZVONEK
- IP KAMERA
- K ČTEČKA DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU
- US ÚSTŘEDNA EZS
- PCO BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ PCO
- KL OVLÁDACÍ KLÁVESNICE EZS
- SIR VENKOVNÍ ZÁLOHOVANÁ SIRÉNA STUPEŇ 3 (ČSN EN 50 131-1)
- PIR VNITŘNÍ INFRAPASIVNÍ DETEKTOR STUPEŇ 2 (ČSN EN 50 131-1)
- DTS DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA STUPEŇ 2 (ČSN EN 50 131-1)
- MK MAGNETICKÝ KONTAKT STUPEŇ 2 (ČSN EN 50 131-1)

Poznámky:

VEŠKERÉ PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY . HMOTY POUŽITÉ PRO UTĚSNĚNÍ SMĚJÍ MÍT STUPEŇ HOŘLAVOSTI NEJVÝŠE C1; MUSÍ VYKAZOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST TĚSNÍCÍ KONSTRUKCE SHODNOU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KONSTRUKCE, KTEROU ROZVODY PROSTUPUJÍ, NEPOŽADUJE SE VŠAK VYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST NEŽ 60 MINUT.

VEŠKERÁ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ JEJICH POLOHA A KAPACITY VČETNĚ VÝVODŮ MUSÍ BÝT OVĚŘENO NA STAVBĚ!!!

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE!!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOST. ŘEŠENÍ STAVBY, VZT, VYTÁPĚNÍ, PLYNOVÉ VEDENÍ A SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V PŘIBLIŽNÝCH ROZMĚRECH PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZAT Z VEŘEJNÉ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP



Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák
Zodpovědný projektant :	Ing. Jaroslav Myšák
Projektant :	Ing. Oldřich Barvíř
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou
Stavebník :	VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, U STADIONU 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. IČ 75137011,
Stavba :	**STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY MODULOVÉ VÝUKY VOŠ a SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU; OBJEKT SO06 - PAVILON DIAGNOSTIKY VOZIDEL BEZ ZMĚNY ÚČELU UŽÍVÁNÍ,** st. p. č. 795/2, k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107), U STADIONU č.p. 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré :
Název výkresu :	CELKOVÝ SOUTISK SÍTÍ - nový stav

IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz

Autorizace:

Číslo zakázky :	36/1/16/21
Stupeň PD :	DSP+DPS
Datum :	7/2016
Měřítko :	1:50
Formát :	4 xA4
Číslo výkresu :	D.1.1.7