






Zásuvky pro mobilní výukové panely budou osazeny ve stávajícím parapetním kanále pod okny
Napojení CYKY -J 3x2,5 ze stávajícího vývodu č.61
Stávající vývody č. 62 a 64 budou využity pro napojení zásuvek pro dataprojektor a pro měřicí pracoviště, napojení CYKY -J 3x2,5 .
Uložení kabelů bude provedeno ve stávajícím parapetním kanálu a v podlaze v trubkách.

-  DATA Datové zásuvky RJ 45 - zapuštěné provedení v parapetním kanále nebo ve zdi.
-  DATA Datové zásuvky RJ 45 - přísazené provedení dle konstrukce multimediálního stolu.
-  Pětínásobná zásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou D a prodlužovacím příívodem 2 až 6m
Zásuvky budou osazeny v kabelovém kanálu multimediálních stolů

 64 Zásuvka dvojitá 230V/16 zapuštěná s přepětovou ochranou D, IP20

 61 Zásuvka jednoduchá 230V/16 zapuštěná IP 20

 61 Zásuvka jednoduchá 230V/16 zapuštěná s přepětovou ochranou D, IP20

- NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESŮ JE TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE!!
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ. PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTÍHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RAMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ. VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍM JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU. K PODROBNĚMU ŘEŠENÍ DÍLCÍCH SOUČÁSTI STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. A TO ZEJMÉNA STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOST. ŘEŠENÍ STAVBY, VZT, VYTÁPĚNÍ, PLYNOVÉ VEDENÍ A SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE.
- KÓTOVÁNÍ JE PROVEDENO V PŘÍBLIŽNÝCH ROZMĚRECH PODKLAD SITUACE BYL PŘEVZÁT Z VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SERVERU www.cuzk.cz

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	 
Zodpovědný projektant :	Jiří Adamec	
Projektant :	Jiří Adamec	
Kraj :	Královéhradecký M.Ú. : Rychnov nad Kněžnou	
Stavebník :	VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, U STADIONU 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. IČ 75137011,	
Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNÝ MODULOVÉ VÝUKY VOŠ a SPŠ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU; OBJEKT SO06 - PAVILON DIAGNOSTIKY VOZIDEL BEZ ZMĚNY ÚČELU UŽÍVÁNÍ, st. p. č. 795/2, k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107), U STADIONU č.p. 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	
Zařízení silnoproudé elektroinstalace Číslo paré :		
Název výkresu :	ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE 1.NP	
Autorizace:		Číslo zakázky : 36/116/21
		Stupeň PD : DSP+DPS
		Datum : 8/8/2016
		Měřítko : 1:50
		Formát : 4 xA4
		Číslo výkresu : D.1.2.2

