

ELEKTRO:

1.01-1.12 nové osvětlení - výměna kus za kus

1.07 - nová učebna

- příprava pro projektor


- u katedry zásuvky pro PC

- nové vypínače a zásuvky, osvětlení tabule

- nová zásuvka pro připojení větrací jednotky

- všechny přívody vést v instalačních lištách

Číslo	Název místnosti	Současné osvětlení	počet (ks)	příkon (W)	LED osvětlení	počet (ks)	příkon (W)
1.01	Kancelář	zářivkové (2x36W) ind.	3	270	MODUS LLL 2RMKO LED 40W/3358 lm	3	120
1.02	Chodba	žárovkové 60W	1	60	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	1	24
1.03	Umývárna	žárovkové 60W	1	60	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	1	24
1.04	Toaleta	žárovkové 60W	1	60	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	1	24
1.05	Denní místnost	zářivkové (2x36W) ind.	2	180	LINEAR 1, 40W, 3070lm/46W	2	92
1.06	Sklad	zářivkové (2x36W) ind.	1	90	LINEAR 1, 40W, 3070lm/46W	1	46
1.07	Učebna (šatna)	zářivkové (1x36W) ind.	8	360	MODUS LLL 2RMKO LED 35W/2958lm	8	280
	(tabule)				TREVOS MO 139 AS ET5	1	39
1.08	Sprchy	zářivkové (2x36W) ind.	1	90	LINEAR 2, 50W, 5846 lm/55W	1	55
1.09	Chodba	žárovkové 60W	1	60	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	1	24
1.10	Chodba	žárovkové 60W	1	60	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	1	24
1.11	WC muži	žárovkové 60W	4	240	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	4	96
1.12	Úklid	žárovkové 60W	1	60	LINEAR 2, 20W, 2558 lm/24W	1	24
Celkem			25	1590		26	872

Vedoucí projektant Ing. Pavla Zmrzlíková	Zodp. projektant Ing. Vladimír Fiedler	Kreslil Petr Kopecký	Měřítko: 1:100	
 CODES CZ		Název Regionální centrum odborného a celoživotního vzdělávání	Číslo zakázky	Paré č.
		Doplňující název OBJEKT A - rozmístění svítidel doplnění elektroinstalace	Číslo dokumentu 20.6.2016	D.1.4.2.100 Datum vydání 20.6.2016 Jazyk List 1/1