

D1.15

VÝPIS NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ

Nové výplně otvorů se týkají nově vystavených částí a částečně vyplývají z PBR.

Stávající výplně otvorů (v PD označeny S) zůstávají beze změny. Stávající 2 ks oken plastových vel.1500 x 2100 mm budou vybourány ve stávajícím dvorním obvodovém zdivu a nově osazeny do zdiva přístavby.

1.PP :

Dveře plastové vstupní

Vel. 1000 x 2500 mm

6 komor, bílé $U' = 1,1$, plné,

ks 1

Dveře vnitřní do kov.zár.

Vel.800 x 1970 mm, plné

Folie, příčka 100 mm - Levé

ks 1

- Pravé

ks 1

Dveře plastové vstupní

Vel. 900 x 1970 mm , 6

Komor, bílé, $U=1,1$, plné

Koule – klika

- Pravé

ks 1

1.NP :

Dveře vnitřní z výuk.kuchyně

Vel. 900 x 1970 mm,požár.

Odolnost EI 30 DP3 se samoza-

víračem, plné

- pravé

ks 3

Dveře vnitřní do obložk.

dřev.zárubně

vel. 800 x 1970 mm, plné,

foliové, klika – klika - levé

ks 2

vel.900 x 1970mm, plné

foliové, klika – klika - levé

ks 1

Zpracoval : Ing.P. Bajtalon