



ELEKTRO:

- výměna osvětlení kus za kus
- 101 WC - svítidlo přesunuto na strop - přívod vylišťovat
- 127 Jídelna - zrušena nástěnná svítidla, změna rozmístění stropních svítidel - přívody vylišťovat
- 128 Ohřívár. stravy - změna rozmístění stropních svítidel - přívody vylišťovat
- 130, 131 WC - přesun svítidel na strop - přívod vylišťovat
- 134 Kancelář - změna rozmístění stropních svítidel - přívody vylišťovat
- 138,139 Chodba - otočení svítidel o 90°

TABULKA MÍSTNOSTÍ							
Administrativní budova cestmistrovství Jaroměř							
Číslo	Název místnosti	Současné osvětlení	počet (ks)	příkon (W)	LED osvětlení	počet (ks)	příkon (W)
101	WC ženy	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ A	1	24
102	Předsíň	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ A	1	24
103	Šatna žen	žárovkové 60W	2	120	LED svítidlo typ B	2	52
104	Umývárna žen	zářivkové (2x36W) ind.	1	90	LED svítidlo typ C	1	62
105	WC mužů	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ D	1	46
106	WC mužů	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ D	1	46
107	WC mužů						
108	Předsíň	žárovkové 60W	3	180	LED svítidlo typ B	2	52
					LED svítidlo typ E	1	18
109	Úklidová komora	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ E	1	18
110	Šatna mužů	zářivkové (2x36W) ind.	4	360	LED svítidlo typ D	4	184
111	Umývárna mužů	žárovkové 60W	8	480	LED svítidlo typ D	2	92
					LED svítidlo typ F	6	78
112	Šatna mužů	zářivkové (2x36W) ind.	4	360	LED svítidlo typ D	4	184
113	Sušárna oděvů	zářivkové (2x36W) ind.	2	180	LED svítidlo typ G	2	66
114	Předsíň	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ H	1	27
116	Předsíň	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ H	1	27
118	Předsíň	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ H	1	27
120	Předsíň	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ H	1	27
122	Předsíň	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ H	1	27
124	Předsíň	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ H	1	27
127	Jídelna	zářivkové (2x36W) ind.	8	720	LED svítidlo typ I	6	150
128	Ohřívárna stravy	zářivkové (2x36W) ind.	5	450	LED svítidlo typ I	4	100
		žárovkové 60W	3	180	LED svítidlo typ F	3	39
129	Výdej stravy	žárovkové 60W	3	180	LED svítidlo typ E	1	18
					LED svítidlo typ H	2	54
130	WC	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ A	1	24
131	WC	žárovkové 60W	1	60	LED svítidlo typ A	1	24
132	Předsíň+sprcha	žárovkové 60W	2	120	LED svítidlo typ E	1	18
					LED svítidlo typ H	1	27
133	Pokoj	zářivkové (2x36W) ind.	1	90	LED svítidlo typ G	1	33
134	Kancelář	zářivkové (2x36W) ind.	12	1080	LED svítidlo typ J	6	288
138	Chodba	zářivkové (2x36W) ind.	5	450	LED svítidlo typ D	5	230
139	Chodba	zářivkové (2x36W) ind.	4	360	LED svítidlo typ D	4	184
Celkem			85	6480		71	2297

Vedoucí projektant Ing. Vladimír Fiedler	Zodp. projektant Ing. Vítězslav Gregar	Kreslil Petr Kopecký	Měřítko: 1:100	
		Název Administrativní budova cestmistrovství Jaroměř, Do Končin čp. 396	Číslo zakázky	Paré č.
		Doplňující název 1.NP - osvětlení rozmístění svítidel	Číslo dokumentu D.1.4.e-2 Datum vydání 24.6.2016	Formát A2 List 1/1