


Připojit a uzemnit stáv. pož. žebříky.

Jímací vedení musí být kotveno pevně. Nesmí dojít k jeho stržení např. sněhem.
LPS III dle EN62 305-3 ed.2.

HLAVNÍ PROJEKTANT:  ENERGY BENEFIT CENTRE Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: Jiří Provazník Zodpovědný projektant: Ing. Vítězslav Gregar	
	PROJEKT: Administrativní budova cestmistrovství Jaroměř, Do končin čp. 396	
STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj v zastoupení SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové	Zakázkové číslo: 160066 Datum: 3.5.2016	Paré: razítko a podpis
ČÁST, PROFESE: Bleskosvod a uzemnění	Část: D.1.4 Stupeň: DPS	Změna: 00
VÝKRES: Bleskosvod LPS a uzemnění	Č.výkr.: 01	Měřítko: 2 x A4 1:100