


ROZVADĚČ R3.02B



TYP PROVEDENÍ:  
MODULŮ:  
KRYTÍ:  
ROZMĚRY:  
DĚLENÍ:  
NÁTĚR:  
OBSLUHA:  
PŘÍVOD (Y):  
VÝVODY:

OCELO-PLECH ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ  
3x12 modulů  
IP30/20  
360x590x95mm  
  
TYPOVÝ  
PRAC. SEZNÁMENÝMI  
DOLEM  
NAHORU, DOLU

POZNÁMKA

DODAVATEL ROZVADĚČŮ ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI VČETNĚ VNITŘNÍHO PROPOJENÍ, ČÍSLOVÁNÍ SVORKOVNIC.  
TUTO DOKUMENTACI PŘED VÝROBU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI.

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
3+N+PE AC 50Hz, 230/400V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

		Akce:		Obsah:		Měřítko		Číslo výkresu:			
Vypracoval	ing. Ondřej Pipal	MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBNÍCH ZUBNÍCH TECHNIKŮ		Rozvaděč R3.02B	Část	-	Elektroinstalace	D.1.4.4.c.1	Počet listů: 3		
Zodp.projekt.	ing. Ondřej Pipal	Výšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola								Datum	silnoproud
HIP	-	Komenského 234, Hradec Králové 500 03									
						10/2016		List číslo: 1			

3+NPE st. 50Hz 400/230V / TN-S

QM1  
40A/3

FV1  
SVODIČ  
1+2.st.  
TYP TNS


FA01  
10C/1



VÝVOJ
OZNAČENÍ KABELU
TYP KABELU
1
WL0
CYKY-J 5x10

HOP
CYA 16 Z/Z

101
WL01
CYKY-J 3x1,5



OSVĚTLENÍ  
0,5kW  
UČEBNA  
M.Č.3.02.b

REZERVA

REZERVA

REZERVA

	Akce:
Vypracoval	Ing. Ondřej Pipal
Zodp.projekt.	Ing. Ondřej Pipal
HIP	-

Obsah:	Měřitko	Číslo výkresu:
ROZVADĚČ R3.02B	-	D.1.4.4.C.1
	Část	Počet listů:
	silnoproud	3
	Datum	10/2016
		List číslo:
		2

