

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř – stavební práce</b>
<b>Zadavatel:</b>	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
<b>Způsob zadání:</b>	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 zákona na základě žádosti dodavatele.**

### **Dotaz č. 1**

*dotaz: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s., cestmistrovství Jaroměř – stavební práce*

*K nacenění položek oddílu 3-otopná soustava v soupisu prací, bychom potřebovali buď projekt topné soustavy, nebo množství otopných těles - jaké jsou tam namontované radiátorové ventily a šroubení ( dimenze ventilů a rozvodů potrubí, délku rozvodů )*

*Sdělte nám, kde se toto v ZD uvádí a nebo zašlete doplnění ZD.*

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Nezbytnou součástí vyregulování otopné soustavy je i provedení pasportu otopné soustavy a vypracování projektu vyregulování otopné soustavy (viz. pol. č. 1, 2).

ZD dále předpokládá provedení změny nastavení termostatických ventilů v rozsahu 20 ks, změny nastavení ekvitermní křivky regulátoru topné soustavy a změny nastavení oběhových čerpadel.

Předpokládaný rozsah prováděných prací je součástí technické zprávy ÚT, která je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a zároveň tvoří součást přílohy č. 2 zadávací dokumentace – Projektové dokumentace se soupisem prací včetně výkazu výměr.

---

### **Místo a doba pro podání nabídek**

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek. **Nově lhůta pro podání nabídek končí 19. 4. 2017 v 13:00 hodin.** Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle Královéhradeckého kraje** (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

## **Přílohy**

**Příloha č. 1** – DSP\_ÚT\_SÚS\_Jaroměř\_techická\_zpráva\_DI\_2

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 31. 3. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací