

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

Zakázka: Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ
 vybavení - nábytek

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení zadávacích podmínek.

Zadavatel upravuje zveřejněnou odpověď ve Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 na dotaz č. 1 dne 11. 4. 2017:

Dotaz:

Je možné technologii PUR, která slouží k nalepení hrany ABS, nahradit tzv. systémem AIRTEC – nulová spára.

Nové vysvětlení č. 1, které ruší vysvětlení zadavatele č. 1 ze dne 11. 4. 2017:

Ne, není možné technologii PUR nahradit tzv. systémem AIRTEC – nulová spára.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

V Hradci Králové 12. 4. 2017

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření