



oddálený jímač na izol.podpěrách
délka podpěr 20cm
jímač převyší ant. stožár o 1m



HLAVNÍ PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:	
		Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz	
PROJEKT:		Vypracoval: Jiří Provazník Zodpovědný projektant: Ing. Vítězslav Gregar	
STAVENÍK:		Zakázkové číslo: 160066	
ČÁST, PROFESE:		Datum: 3.5.2016	
VÝKRES:		Část: D.1.4	
		Stupeň: DPS	
		Změna: 00	
		Č.výkr.: 01	
		Měřítka: 2 x A4	
		1:100	

PROJEKT:	Administrativní budova cestmistrovství SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kopidlno, Švermova151
STAVENÍK:	Královéhradecký kraj v zastoupení SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
ČÁST, PROFESE:	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ
VÝKRES:	BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ

LPS III dle EN62305–3 ed.2.

Jímací vedení kotvit pevně, nesmí dojít k jeho stržení
např. sněhem.