

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4

Zakázka: „Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

VZ stavební práce máme tento dotaz:

1/ zda opláštění výtahové šachty (z bezpečnostního skla) bude bez požární odolnosti a nebo z bezpečnostního skla z požární odolnosti EI 30 DP1 ? Pokud by mělo být opláštění ze skla z odolností EI 30 DP1 musí být v PD změněn typ ocelové konstrukce, která bude nově obložena Promatecem, dále bude třeba jiného systému zasklení a v neposlední řadě jiného typu skla opláštění. Toto povede k značnému cenovému nárůstu za výtahovou šachtu. Dle informace od jednoho subdodavatelů opláštění prý existuje několik verzí Požárního řešení. Od zadavatele soutěže máme Požární řešení Dodatek č.1 z 10/2016 od Ing. Ladislava Hufa. Je to platná verze?

Prosím zadavatele a projektanta k vyjádření k tomuto dotazu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Vyjádření projektanta:

Opláštění výtahové šachty je navrženo z bezpečnostního požárního skla s předepsanou odolností EI 30 DP1. Obložení ocelové konstrukce ochrannými deskami není navrhováno. Uchazeč by měl nacenit navrhované technické řešení. Potvrzujeme, že Požární řešení poskytnuté zadavatelem uchazečům, uvedené uchazečem výše, je platnou verzí. Pro upřesnění uvádíme, že se jedná o Dodatek ke stávajícímu požárně bezpečnostnímu řešení celého objektu školy (Požární zpráva z roku 1994 zpracovaná p. Vosáhlem, ARKO).

Dotaz č. 2:

Mají všechny položky 1 – 19 z listu D 1.1 Vybavení interiérů zůstat nulové?

Odpověď na dotaz č. 2:

Položky 1-19 z listu D 1.1.vybavení interiéru je nutné ocenit, poněvadž jsou součástí této veřejné zakázky - Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce.

Dotaz č. 3:

Bude se měnit výkaz výměr?

Odpověď na dotaz č. 3:

Výkaz výměr se nebude měnit.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 5. 5. 2017

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření