

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 6

Zakázka: „Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:

Co je obsahem náplně podlahových krabic a zda musí mít tyto krabice krytí IP54 ?

(PD Silnoproud – Laboratoře fyziky , chemie a biologie).

Odpověď na dotaz č. 1:

V podlahových krabicích je navrženo vedení silnoproudu a slaboproudu. Krytí IP54 v podlaze je navrženo správně, vrchní víko bude v provedení IP30.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 15. 5. 2017

Mgr. Jitka Bučková

na základě pověření