

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 5 (Dodatečná informace č. 5)

Zakázka: Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové – stavební práce

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dotazu dodavatele, toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotazy:

- 1) V zadání pro konstrukce AL21, AL22, AL23, AL25 je požadavek na vnitřní vodorovnou AL žaluzii v bílé barvě. Je vhodné použití vnitřních řetízkem ovládaných žaluzií do prostor dělen a ještě v takových výškách?

- 2) Jakým způsobem se budou otevírat OVS okna s výškou kliky 1,8 m a výš?

- 3) Prosím o upřesnění položky z VV:

Rozvody pro ZOKT

n.č.OZA-15-0942, montáž na konzole	ks	1,000
------------------------------------	----	-------

- 4) Potřebuji bližší specifikaci k níže uvedeným položkám VV, zda se bude dodávat nějaký materiál, existuje-li nějaká projektová dokumentace.

V tuto chvíli není možné nacenit, tyto položky jsou neurčité a mohl by je dělit velký cenový rozptyl.

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJNICOVÝCH SYSTÉMŮ

zaměření, úprava	h 16,000
demontáž rohu	ks 8,000
demontáž přípojníc	m 15,000
montáž přípojníc	ks 15,000
montáž rohu	ks 6,000

Odpovědi:

- 1) Vnitřní žaluzie jsou navrženy dle požadavků investora na levné zastínění a dle zachování vyhovujícího stávajícího stavu.
- 2) Provedení a otevírání nových oken zachovává typ ponechávaných (dříve vyměněných) oken v objektu.
- 3) Položka je upřesněna následujícím textem - "Rozvody pro ZOKT - NÁHRADNÍ ZDROJ UPS, Powerwat+1103TS 230V, 3000VA/2700W, 15 minut pro zátěž 430W, mechanický+elektronický bypass, 190x428x336mm, 26kg, n.č.OZA-15-0942, montáž na konzole".
- 4) Zařízení je stávající, budou provedeny práce dle soupisu, je možné prověřit na místě, popis je dostačující.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí 7. 6. 2017 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Toto vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 15. 5. 2017

JUDr. Jana Blezzardová
právník oddělení veřejných zakázek
na základě pověření