

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2017-012325
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	Otevřené nadlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

prosím, o zaslání doplňujících informací k veřejné zakázce s názvem „Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce“.

Jedná se o konkrétně o výpis dveří, oken, střešních oken, klempířských prvků, zámečnických prvků a ostatních prvků.

Odpověď na dotaz č. 1

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohu: D_1_1_01_09 VÝPIS PRVKŮ PSV

Dotaz č. 2

ještě jednou, prosím, o zaslání dalších doplňujících informací k veřejné zakázce z názvem „ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce

Jedná se o konkrétně o projektovou dokumentaci:

- D.2 Stavebně konstrukční řešení*
- D.3 Požární bezpečnostní řešení*
- D.4 Zařízení pro vytápění staveb*
- D.5 Zařízení zdravotně technických instalací*

Odpověď na dotaz č. 2

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohy: D.2 Stavebně konstrukční řešení, D.3 Požární bezpečnostní řešení, D.4 Zařízení pro vytápění staveb, D.5 Zařízení zdravotně technických instalací.

Dotaz č. 3

tímto vás, prosím, o doplnění některých informací na akci „ Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce“

- *Podrobnou specifikaci stávajících krytin na střeše, do kterých má být zasahováno*
- *Podrobnou skladbu stávajících střešních plášťů vč. uvedení konkrétního materiálu použitého jako DHV (pojistná dif. fólie)*
- *Zaslat klempířskou tabulku*

- *Zaslat tabulku oken (střešních)*
- *Ze zasláního vv jsme nezjistili položku na rozkrytí krytiny pro výměnu oplechování a nástřešní žlab (předpokládám, že položka č. 124 se týká pouze rozkrytí pro požární zed')*

Odpověď na dotaz č. 3

- K první odrážce

Střecha u realizované požární zídky a střešních oken je z betonových střešních tašek na laťování. Pod konralatěmi je podstřešní fólie a nové krokve. Střecha, u které je navržena výměna nástřešního žlabu je kryta hliníkovými vlnitými plechy na latích.

- K druhé odrážce

Střecha u realizované požární zídky a střešních oken je z betonových střešních tašek na laťování. Vzhledem k tomu, že nejsou viditelné popisy, nelze určit přesný typ použité DHV. V rámci realizace stavby je navržena již pouze spodní parotěsná fólie, která je svými vlastnostmi určena pro vytvoření parotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací.

- K třetí odrážce

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohy: 01 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ K01 – K11, 02 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ K12 – K19

- Ke čtvrté odrážce

Projektová dokumentace byla doplněna o přílohu: 01 VÝPIS STŘEŠNÍCH OKEN SO01 – SO02

- K páté odrážce

Bylo myšleno jako součást montáže zmíněného žlabu. Střešní krytina je z hliníkových vlnitých plechů v některých místech na celou délku střešní roviny, takže jejich celková demontáž není uvažována. Předpokládá se pouze uvolnění kotevních šroubů u okapové hrany a přizvednutí těchto plechů (po úsecích), demontáž úseku žlabu a montáž nového včetně oplechování.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Povaha změny zadávací dokumentace vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona. **Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 19. 6. 2017 v 11:00 hodin**

Místo podání nabídek se nemění a je platné dle zadávacích podmínek.

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 19. 5. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací