

Doplnění zadávací dokumentace (dodatečná informace č. 3)

Název zakázky: Domov důchodců Černožice – DODÁVKA GASTROTECHNOLOGIE

Zadavatel:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí č. p. 1245,
500 03 Hradec Králové, IČ: 708 89 546

Způsob zadání: otevřené řízení

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, toto vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz:

-Výkaz výměr obsahuje položky 33, 34, 35 – průchozí myčka, spojovací nerezová deska, průchozí předmycí stroj. Takto stanovená technická specifikace umožňuje nabídnout výrobek pouze jednoho konkrétního výrobce, a to značky Wexiödisk, žádný jiný výrobce nenabízí mycí stroje sestávající ze zdvihového mycího stroje, propojovacího modulu a zdvihového předmycího stroje, spojeného v jeden celek. Neexistuje důvod, proč by mělo být mytí kuchyňského nádobí řešeno tímto konkrétním technickým řešením, a proto žádáme o možnost nabídnutí alternativního zařízení, které splní požadovanou kapacitu 50 umytých košů 500x500 mm za hodinu. Mycí stroj nebude zdvihový, ale půjde o tunelový košový automat s kapacitou umytí až 100 košů za hodinu. Mycí stroj bude mít tak, jak je požadováno, dvě nádrže, a to mycí a předmycí, rozměrově bude kompaktnější než požadované řešení s jedním mycím a jedním předmycím strojem a kapacita mytí bude až dvojnásobná. Z logiky věci bude mít vyšší spotřebu vody než stanovuje technická specifikace u sestavy zdvihových myček, což je ovšem vykompenzováno vyšší mycí kapacitou.

Odpověď: Technická specifikace mycího stroje je stanovena z hlediska prostorových možností domova důchodců a možností inženýrského napojení. Zadavatel trvá na technické specifikaci.

Celé znění této dodatečné informace uveřejňuje zadavatel na svém profilu https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu předmětné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje a končí dne 30.6.2017 v 10:00 hodin.

V Hradci Králové dne 21. 6. 2017

Mgr. Šárka Klimešová
právník oddělení veřejných zakázek
na základě pověření