

VÝPIS SKLADEB PODLAH

OZNAČENÍ	SKLADBA	UMÍSTĚNÍ MÍSTNOST	POZNÁMKA
P01	SKLADBA P01 - KERAMICKÁ DLAŽBA, TLOUŠŤKA PODHLAHY 75 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 MM, SPÁROVACÍ HMOTA - CEMENTOVÉ LEPIDLO FLEXIBILNÍ - PENETRACE POVRCHU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 5 mm - BETONOVÁ MAZANINA C20/25 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 TL. 60 MM - SEPARAČNÍ FOLIE - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - OPRAVA STÁVAJÍCÍ HRUBÉ PODLAHY PO PROVEDENÝCH SÍTÍCH	141 - 143 146 - 149 152 - 154	- DLAŽBA DLE VÝBĚRU INVESTORA - VE SPRCHÁCH A PŘÍLEHLÉM OKOLÍ 1,0 m HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYTAŽENÍM NA STĚNY NA VÝŠKU OBKLADU 2,0 m
P02	SKLADBA P02 - KERAMICKÁ DLAŽBA, TLOUŠŤKA PODHLAHY 175 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 MM, SPÁROVACÍ HMOTA - CEMENTOVÉ LEPIDLO FLEXIBILNÍ - PENETRACE POVRCHU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mm - BETONOVÁ MAZANINA C20/25 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 TL. 60 MM - SEPARAČNÍ FOLIE - TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 100S DESEK TL. 100 MM - CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - OPRAVA STÁVAJÍCÍ HRUBÉ PODLAHY PO PROVEDENÝCH SÍTÍCH	144 146 148 150	- DLAŽBA DLE VÝBĚRU INVESTORA - VE SPRCHÁCH A PŘÍLEHLÉM OKOLÍ 1,0 m HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYTAŽENÍM NA STĚNY NA VÝŠKU OBKLADU 2,0 m
P03	SKLADBA P03 - PVC, TLOUŠŤKA PODHLAHY 70 MM - PVC PODLAHOVINA TL. min 2 MM - LEPIDLO NA PVC PODLAHOVINU - PENETRACE POVRCHU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA max. 5 mm - BETONOVÁ MAZANINA C25/30 S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 TL. 60 MM - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - OPRAVA STÁVAJÍCÍ HRUBÉ PODLAHY PO PROVEDENÝCH SÍTÍCH	139 140 145 151	- PVC DLE VÝBĚRU INVESTORA
P04	SKLADBA P04 - KERAMICKÁ DLAŽBA, TLOUŠŤKA PODHLAHY 315 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 MM, SPÁROVACÍ HMOTA - CEMENTOVÉ LEPIDLO FLEXIBILNÍ - PENETRACE POVRCHU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mm - BETONOVÁ DESKA Z DRÁTKOBETONU TL. 200 MM - SEPARAČNÍ FOLIE - TEPELNÁ IZOLACE Z XPS CS(10\Y) min. 500 kPa DESEK TL. 100 MM - CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 100 MM S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP (0-32) TL. 150 MM - ROSTLÝ TERÉN	101 - 116 156	- DLAŽBA DLE VÝBĚRU INVESTORA - VE SPRCHÁCH A PŘÍLEHLÉM OKOLÍ 1,0 m HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYTAŽENÍM NA STĚNY NA VÝŠKU OBKLADU 2,0 m