

VÝPIS SKLADEB PODLAH

OZNAČENÍ	SKLADBA	UMÍSTĚNÍ MÍSTNOST	POZNÁMKA
P05	SKLADBA P05 - PVC, TLOUŠŤKA PODHLAHY 150 MM - PVC PODLAHOVINA TL. MIN. 2 MM - LEPIDLO NA PVC PODLAHOVINU - PENETRACE POVRCHU - SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 5 mm - BETONOVÁ MAZANINA C20/25 TL. 60 MM S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 - SEPARAČNÍ FOLIE - TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 100S TL. 70 MM - CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PODLAHA (PROVEDENO VYZPRAVENÍ PRO PROVEDENÝCH ROZVODECH)	130 - 138	- PVC DLE VÝBĚRU INVESTORA
P06	SKLADBA P06 - HLAZENÝ BETON + NÁTĚR, TLOUŠŤKA PODHLADY 300 MM - EPOXIDOVÝ NÁTĚR - BETONOVÁ DESKA Z DRÁTKOBETONU TL. 200 MM - SEPARAČNÍ FOLIE - TEPELNÁ IZOLACE Z XPS CS(10\Y) min. 500 kPa DESEK TL. 100 MM - CEMENTOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ TEPELNÉ IZOLACE - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 100 MM S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP (0-32) TL. 150 MM - ROSTLÝ TERÉN	117 - 129 155	- PODLAHA U MÍSTNOSTI 127 SNÍŽENA O 20 MM PRO VYTVOŘENÍ ZÁCHYTNÉ VANY. SNÍŽENÍ PROVEDENO NIŽŠÍ VÝŠKOU DRÁTKOBETONOVÉ DESKY
P07	SKLADBA P07 - HLAZENÝ BETON + NÁTĚR, RAMPA HALA - EPOXIDOVÝ NÁTĚR - HLAZENÁ BETONOVÁ DESKA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 PŘI HORNÍM I DOLNÍM OKRAJI C25/30 TL. 200 MM - BETONOVÁ STABILIZACE TL. 450 - 850 - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 100 MM S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP (0-32) TL. 150 MM - ROSTLÝ TERÉN		
P08	SKLADBA P08 - HLAZENÝ BETON + NÁTĚR, RAMPA HALA - EPOXIDOVÝ NÁTĚR - HLAZENÁ BETONOVÁ DESKA S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 PŘI HORNÍM I DOLNÍM OKRAJI C25/30 TL. 300 - 650 MM - 2x HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH SBS PÁSU tl. 4 mm (8 mm) S VÝZTUŽNOU TKANINOU PES - ASFALTOVÁ PENETRACE - PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 100 MM S VLOŽENOU KARI SÍTÍ 6/150/150 - HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYP (0-32) TL. 150 MM - ROSTLÝ TERÉN		