

### Techniky popis:

V rámci managementu hospodaření s energiemi bylo doporučeno:  
– provedení oddílného měření spotřeb energií pro domov mládeže a pro školní kuchyni.  
Oddílným měřením bude zajištěna pravidelná kontrola spotřeb energií jednotlivých objektů. S tím souvisí i efektivní evidence skutečných spotřeb energií a jejich vyhodnocování vhodnosti sazby za odběr energií.

Pro splnění tohoto opatření, navrhujeme osazení měřiče tepla DN 15mm  $Q = 0,5 \text{ m}^3/\text{h}$  + čidla do rozvodu ústředního topení uloženého pod stropem 1.NP (místnosti č.1.09 chodba). Na potrubí budou osazeny uzavírací šoupátka, filtr a vypouštěcí kohouty.

Vypracoval: Josef Keyzlar

