

Gymnázium Trutnov



Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČ: 60153237

V Pardubicích, dne 04. 07. 2017

1.1. Název veřejné zakázky	Oprava a výměna oken Gymnázium Trutnov
1.2. Identifikace zadavatele Název Sídlo IČ	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov 60153237
1.3. Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
1.4. Forma zadávacího řízení	Otevřené řízení
1.5. Evidenční číslo VZ	Z2017-016108
1.6. Limit veřejné zakázky	nadlimitní

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu s ustanovením § 98 zákona poskytuje zadavatel na základě dotazu dodavatele následující vysvětlení:

Žádost o vysvětlení č.1:

Nová špaletová okna s dvojskly na vnitřní straně, je technicky naprosto špatné řešení. Okna lze v naprosté většině případů vyrobít ke spokojenosti památkářů i s dvojskly na vnější straně.

Pokud mají okna na vnější straně jednoduché sklo a dvojsklo z interiéru, dochází k nadměrné kondenzaci a rychlému znehodnocení nových oken. Jsme si vědomi, že toto řešení možná vzniklo z požadavku památkářů, ale není možné jej akceptovat.

Odpověď č.1:

Z hlediska umístění dvojskla v tomto okně existují dva způsoby řešení, které se ale nesmí vzájemně prolínat.

V tomto případě je zvolen systém s dvojsklem na vnitřním křídle (v souladu s historicky původní funkcí špaletového okna), který předpokládá zásadní těsnost tohoto vnitřního křídla a naopak vnější křídlo s přípustnou infiltrací může spárami prostor mezi okny provětrávat a nezapotí se.

Žádost o vysvětlení č.2:

V závěru technické zprávy se píše, že opravy takto starých oken jsou nerentabilní a neúčinné. S tímto názorem není možné nesouhlasit. Je možné nabídnou kompletní výměnu oken?

Odpověď č.2:

Dokumentace byla konzultována a odsouhlasena na SPÚ v Josefově s Ing. Arch Paterovou (16.12. 2013). Doporučujeme postupovat dle PD. Variantní řešení není možné a bude bráno jako nesplnění podmínek dle Zadávací dokumentace.

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Ing. Václav Javůrek
administrátor veřejné zakázky