

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce
Zadavatel	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov, IČO 601 53 237
Způsob zadání	zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení a provádění změnu zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 3 a § 99 zákona na základě žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Pol. 47 Mazanina tl. do 120mm z betonu prostého tř. 16/20 – pravděpodobně špatná výměra – nemělo by být jen 1,052m3? Zřejmě se načítá i plocha v m2!

Odpověď na dotaz č. 1

U předmětné položky došlo k uvedení nesprávné výměry. Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 2

Pol. 98 Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32mm - proč je výměra záporná? Je to chyba, nebo je to úmyslně a pokud ano, jaký cíl má tato položka?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel v rámci položky 99 předpokládá ocenění demontáže podlah s polštáři. V rámci položky 98 pak demontáž podlah bez polštářů. Díky záporné výměře položky 98 bude součet za tyto dvě položky reprezentovat pouze cenu za odstranění polštářů, což je cílem záporné výměry. Demontáž podlah bude oceněna samostatně v položce 170.

Dotaz č. 3

*Chybí položka: 1) Podložky z desek OSB 3 200/200mm v rastru 600 x 600mm (nová palubová podlaha)
2) nátěry nových ocelových konstrukcí (1x základní, 2x vrchní nátěr)*

Odpověď na dotaz č. 3

K bodu 1) - u položky 100 byla upravena výměra pro položení polštáře a doplněna položka 187 - materiál (OSB desky). Zároveň byla upravena položka 103 související s přesunem hmot tesařských konstrukcí.

K bodu 2) - U položky 176 byla upravena výměra – plochy navýšeny nátěry nových ocelových konstrukcí.

Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 4

Výkaz výměr část Konstrukce zámečnické pol. 163

163	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	12 350,000
VV		650,0	"zádveří"		650,000
VV		11700,0	"zesílení OK haly"		11 700,000
VV		Mezisoučet			12 350,000
VV		Součet			12 350,000

650kg pro zádveří je určené kam se použije

11 700kg pro zesílení OK haly - projektová dokumentace tuto část nemá rozkreslenou o jaké zesílení se jedná? Nová nosná konstrukce pro osvětlení tuto váhu nemá. Prosíme o doplnění PD o jakou ocelovou konstrukci se jedná. Pokud položka výše uvedená neobsahuje tonáž pro konstrukci pro osvětlení prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4

K části dotazu „650 kg pro zádveří je určené kam se použije“ zadavatel uvádí, že určení je uvedené v příloze č. 3 výzvy k podání nabídek – projektové dokumentaci, ve složce D_Dokumentace objektů a zařízení, v dokumentu Stavebně konstrukční řešení.pdf, na straně 35.

K části dotazu „11 700kg pro zesílení OK haly - projektová dokumentace tuto část nemá rozkreslenou o jaké zesílení se jedná?“ zadavatel uvádí, že bližší určení je uvedené v příloze č. 3 výzvy k podání nabídek – projektové dokumentaci, ve složce D_Dokumentace objektů a zařízení, v dokumentu Stavebně konstrukční řešení.pdf, na straně 16 a dále stavební výkresy číslo 003 a 012.

K části dotazu „Nová nosná konstrukce pro osvětlení tuto váhu nemá. Prosíme o doplnění PD o jakou ocelovou konstrukci se jedná.“ zadavatel uvádí, že bližší specifikace je uvedena v upraveném soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, položky č. 117 a 118.

K dotazu „*Pokud položka výše uvedená neobsahuje tonáž pro konstrukci pro osvětlení prosíme o doplnění do výkazu výměr.*“ zadavatel uvádí, že bližší specifikace je uvedena v upraveném soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, položky č. 117 a 118.

Dotaz č. 5

Dle projektové dokumentace máme osadit ochrannou mříž mezi opěrkou a tělocvičnou, projektová dokumentace obsahuje projekt, ale ve výkazu výměr tato položka není – prosíme o doplnění

Odpověď na dotaz č. 5

Přílohou tohoto dokumentu je upravený soupis prací s výkazem výměr, kde byly doplněny položky č. 188 (kotvení), 189 (montáž), 190 (materiál) a 191 (demontáž stávající mříže). Zároveň byla upravena položka č. 165 související s přesunem hmot zámečnických konstrukcí.

Místo a doba pro podání nabídek

S ohledem na výše uvedené zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhodl o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že touto změnou zadávací dokumentace dochází ke změně soupisu prací s výkazem výměr, který je předmětem ocenění v nabídce dodavatele. Dodavatel je povinen do nabídky vždy vložit platný soupis prací s výkazem výměr ve znění všech změn zadávací dokumentace.

Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 8. 2017 v 11:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek** v sídle Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Příloha:

Příloha č. 1 – Příloha č. 4 – Výkaz výměr – stavební část_ke_dni_1_8_2017

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 1. 8. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací