

Vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek č. 3

Zakázka: „Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - stavební práce vč. zeleně“

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s ust. § 98 a ust. § 99 Zákona toto Vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dne 16. 8. 2017 zadavatel obdržel následující žádost o dodatečné informace:

*„Žádáme Vás o dodatečné informace akce: **Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – stavební práce vč. zeleně.***

Ve výkazu výměr objektů bourání máme nejasnosti a prosíme o předělání položek.

Jedná se o objekt:

- *DO 03 – Ocelová přístavba, položka číslo 9. Měrné jednotky jsou v m2 podlahové plochy. Prosíme o upřesnění položek, ocelová konstrukce v tunách, podkladní beton v m3 atd.*
- *DO 04 – ŽB konstrukce. Měrné jednotky jsou v m2 podlahové plochy, Prosíme o upřesnění položek v m3 konstrukce.*
- *DO 05 – Ocelový zásobník – měrná jednotka je komplet. Prosíme o upřesnění do položek Základ v m3 betonu a ocelovou konstrukci vč. zásobníku v tunách oceli.*
- *DO 06 a DO 07 – Demontáž jímek a hnojné koncovky uvádíte v m2 podlahové plochy. Prosíme o upřesnění demontáže ŽB v m3 a rozpracování do jednotlivých položek.*
- *DO 09 – demontáž venkovního osvětlení je měrná jednotka komplet. Dle fotek má světlo betonový základ. Prosíme o upřesnění, základ v m3 betonu a popis bouraného osvětlení.*

Objekt TI 01 – Podzemní elektro NN do 1 kW. Nenašli jsme výkres rozváděče do rozvodny NN dle které se má rozváděč ocenit. Prosíme o doplnění.

Objekt SO 02 – Střešní konstrukce, položka číslo 13 – sanace stávajícího krovu. Měrná jednotka je komplet. Prosíme o upřesnění měrné jednotky v metrech běžných a průměry řeziva předpokládané výměny části krovu.

Objekt SO 03 – Střešní konstrukce, položka 13 – sanace stávajícího krovu. Měrná jednotka je komplet. Prosíme o upřesnění měrné jednotky v metrech běžných a průměry řeziva předpokládané výměny části krovů.“

Odpověď na výše uvedenou žádost o dodatečné informace:

1. k *Objekt TI 01 – Podzemní elektro NN do 1 kW* – zadavatel doplňuje část projektové dokumentace, kde je obsaženo schéma rozvaděče. Doplněná část projektové dokumentace tvoří přílohu tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek č. 3.
2. k ostatním dotazům dodavatele zadavatel uvádí, že vyjádření demolic a sanace krovu v m2 je u takto jednoduchých staveb běžné. Nepředpokládají se žádné nestandardní konstrukce nebo hloubky založení.

Toto vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí dne **22. 9. 2017 v 10:00 hodin**. Otevírání obálek bude provedeno dne **22. 9. 2017 v 10:00 hodin** na adrese sídla zadavatele – Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové.

Přílohy:

- D_2_2 PODZEMNÍ ELEKTRO NN, AO.zip

V Hradci Králové 21. 8. 2017

Mgr. Jakub Kománek

na základě pověření