

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

1.1. Název veřejné zakázky:	Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	5083
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Královéhradecký kraj
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO:	70889546
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V obchodních podmínkách je záruka jako celek 60 měsíců. Žádáme, aby se tato záruka nevztahovala na výrobky se samostatným záručním listem. Tedy na standardních 24 resp. 36 měsíců

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel účastníkovi definoval požadavek v čl. 11.1 ve Svazku 3 zadávací dokumentace – OBCHODNÍ PODMÍNKY FORMOU NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO na základní standardní záruku na stavbu tj. 60 měsíců bez ohledu zda se jedná o montáž či dodávku materiálů, výrobků a zařízení. Tímto požadavkem zadavatel dává najevo dodavateli, že dílo požaduje zrealizovat a dodat v takové kvalitě tak, aby tato záruka byla splněna. Zadavatel dále účastníka upozorňuje, že předmětem díla dodavatele je zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, ve kterých má možnost jasně specifikovat podmínky pro řádné užívání a servis díla tak, aby zadavatelem požadovaná základní standardní záruční lhůta 60 měsíců mohla být vybraným účastníkem garantována.

DOTAZ 2

Z jakého důvodu byly smazány v soupisech prací veškeré vzorce? V předchozích soutěžích byl výkaz výměr téměř totožný, nemohl by zadavatel vydat výkaz výměr se všemi vzorečky? Nyní je pro uchazeče značně nepřehledný, nesčítají se žádné mezisoučty, DPH a není dáno na jaké místo se mají soubory provazovat.

ODPOVĚĎ 2

Platné a pro zpracování nabídkové ceny (rozpočtu) závazné jsou informace uvedené ve Svazku 4 zadávací dokumentace - TECHNICKÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. V tomto dokumentu je také zadavatelem uvedeno kam mají dodavatelé dílčí hodnoty nabídkové ceny přenést (je uvedeno jak jsou soupisy provázány).

DOTAZ 3

V objektu : NA02 - SO11 - Objekt K, ve stavební části je položka:

441	K	766031	System generálního klíče	ks	345,000 ⁹	0,00
			9345 "pol. odměřena ve výkr.		9	
			části SO11-část stavební"		345,000	

Znamená toto počet kusů klíčů? Pro ocenění této položky je nutné také znát strukturu přístupů a třídu bezpečnosti.

ODPOVĚĎ 3

Ano, uvedená hodnota znamená počet kusů klíčů pokrývajících potřebu generálního klíče ve všech budovaných stavebních objektech, jenž jsou předmětem dodávky. Součástí generálního klíče je dodávka přístupové matice (struktura přístupů), pro 40 přístupových skupin včetně jedné generální, která bude odsouhlasena v daném čase, ve spolupráci s uživatelem (ON Náchod a.s.), v rámci vzorkovacího řízení. Třídy bezpečnosti pro jednotlivé stavební vložky jsou uvedeny v Tabulkách PSV výrobků.

DOTAZ 4

V objektu : NA02 - SO11 - Objekt K, ve stavební části je položka:

441 K	766031	Systém generálního klíče	ks	9 345,000	0,00
VV		9345 "pol. odměřena ve výkr. části SO11-část stavební"		9 345,000	

Zahrnuje tato položka i ostatní stavební objekty?

ODPOVĚĎ 4

Ano, zmíněná položka v objektu K pokrývá veškeré potřeby generálního klíče ve všech budovaných objektech, které jsou předmětem dodávky.

DOTAZ 5

K prokázání kvalifikace pro tuto zakázku je požadavek na vybudování tzv. čistých prostor ve zdravotnickém zařízení (např. operační sály) s minimální plochou 150m².

Může se jednat i o prostory přípravy? Jedná se o čistou podlahovou plochu, nebo lze do ní započítat i plochy dělicích příček, když rozděluje čisté prostory mezi sebou?

ODPOVĚĎ 5

Jedná se o výměru podlahové plochy čistých prostor ve zdravotnickém zařízení, kde bude aplikována čistá vestavba, respektive místo, kde jsou aplikovány obkladové či konstrukční materiály určené pro čisté vestavby (kov, sklo, apod.). Nejedná se již o prostory sousedící tj. prostory závislé na čisté tlakové kaskádě, realizované již tradičními materiály. Jako příklad zadavatel uvádí plochy, které jsou specifikované v projektu čisté vestavby např. na výkrese D.1001.01_07 - Příčky 3np.pdf tj. uvnitř modře ohraničené plochy, což jsou operační sály, přípravný, sklady sterilního materiálu, mytí lékařů. Pozn.: Obklad keramickou dlažbou není považován za čistou vestavbu.

DOTAZ 6

Záruční doba začíná běžet po předání díla zadavateli?

ODPOVĚĎ 6

Ano, záruční doba začíná běžet po předání díla zadavateli.

DOTAZ 7

V objektu : NA02 - SO11 - Objekt K, ve stavební části je položka:

198 K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	0,00	CS ÚRS 2016 01
-------	-----------	---	---	------	-------------------------

Chápe uchazeč správně, že u položek tohoto typu, kde není určeno množství zadavatelem, určí si výši množství (procentuální sazby) sám?

ODPOVĚĎ 7

Platné a pro zpracování nabídkové ceny (rozpočtu) závazné jsou informace uvedené ve Svazku 4 zadávací dokumentace - TECHNICKÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY. V tomto dokumentu je také zadavatelem uvedeno jak mají dodavatelé postupovat při stanovení nákladů na přesuny hmot.

DOTAZ 8

V objektu : NA02 - SO11 - Objekt K, ve stavební části jsou položky:

198	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%		0,00	CS ÚRS 2016 01
170	K	998012024	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m	t	32 148,570	0,00	CS ÚRS 2016 01
406	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%		0,00	CS ÚRS 2016 01

Neměla by sjednotit výše rozmezí přesunů hmot, když se jedná o položky ke stejnému objektu?

ODPOVĚĚ 8

Postup pro stanovení nákladů na přesuny hmot v částech PSV a HSV je specifikován závaznými informacemi, uvedenými ve Svazku 4 zadávací dokumentace - TECHNICKÉ PODMÍNKY A PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY, v článku 7.4. Výše uvedené položky dotčeného soupisu se nemění.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK ZVEŘEJNĚNÁ V RÁMCI VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Zadavatel tímto upravuje písarskou chybu obsaženou v informaci k prodloužení lhůty pro podání nabídek v dokumentu Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace 2 (dále jen "Vysvětlení 2"). Zadavatel ve Vysvětlení 2 prodloužil lhůtu pro podání nabídek z 2.10.2017 10:00 hodin na 4.10.2017 10:00 hodin a upravil termín otevírání obálek z 2.10.2017 10:10 hodin na 4.10.2017 10:10 hodin. Tyto informace (termíny) zveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním Věstníku Evropské unie. V rámci této informace však zadavatel nesprávně uvedl, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 dny. V následujícím textu zadavatel uvádí správné a pro podání nabídek závazné znění informace k prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými úpravami prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 dny. V souvislosti s tím upravuje zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV. 2. 2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **4. 10. 2017** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV. 2. 7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **4. 10. 2017** Čas: **10:10 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním Věstníku Evropské unie.

V Brně, dne 24. 8. 2017