

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Veřejná zakázka:	Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce
Zadavatel:	Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, se sídlem Husovo náměstí 1218, 549 01 Nové Město nad Metují, IČO 486 23 725
Způsob zadání:	zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 odst. 1 a 3 zákona ve spojení s § 99 zákona na základě žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

u dveřních výplní pozice D04, D05, D06 je uvedeno plastové dveře do ocelové zárubně co je tím tedy myšleno? Je myšleno plastové dveře ve smyslu provedení obdobném jako jsou výplně otvorů vnější? Pokud ano, tak nelze provést ocelovou zárubeň ale rám dveří v systémovém provedení. Pokud však je myšlen jiný druh výrobku interiérových dveří tak potom nevíme o co jde a také nevíme jakým způsobem řešit ocelovou zárubeň v členění u pozic dveří D05 a D06 .

Odpověď na dotaz č. 1

Dveřní výplně u pozice D04, D05, D06 dle přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace - přílohy č. 18 (výpis výplní otvorů) jsou specifikovány jako plastové dveře do ocelové zárubně, s ohledem na zvýšenou odolnost proti nárazům, akustice atd. V žádném případě se nejedná o vnější výplně otvorů – viz příloha č. 3 výzvy k podání nabídek - projektová dokumentace.

Dotaz č. 2

Spoj mezi soklovým polystyrénem a polystyrénem EPS šedý plochy fasády je řešen tak, že se šedý polystyrén pouze osadí na soklový polystyrén nebo do tohoto spoje je nutné vložit těsnící pásek ?

Odpověď na dotaz č. 2

Spoj mezi soklovým polystyrenem a šedým EPS na ploše fasády řeší příloha č. 3 výzvy k podání nabídek – projektová dokumentace - příloha č. 22 F (detail soklu). Aplikovaný systém ETICS musí být certifikovaný, veškeré detaily a podrobná řešení budou provedena na základě detailů a doporučení, které jsou součástí této projektové dokumentace, zároveň s technologickým postupem výrobce systému a v souladu s právními předpisy. Je nutné použít veškeré systémové prvky jako například parotěsnící a paropropustné pásy, začišťovací lišty,

rohové profily (kombi lišty), parapetní a nadpražní profily, dilatační lišty atd. další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 výzvy k podání nabídek- projektová dokumentace - technické zprávě na str. 8.

Zadavatel v rámci této dodatečné informace uveřejňuje upravenou část projektové dokumentace: D.1.1 - ARS Opočno DPS+Barevné řešení.pdf. Z důvodu administrativního pochybení došlo k uveřejnění nesprávné verze tohoto souboru. V rámci této změny zadavatel připouští u předmětů AP1, AP2, AP3 definovaných v předmětném souboru na str. 10 a 13 možnost nabídnutí rovnocenného řešení. Tento soubor, který tvoří nedílnou součást přílohy č. 1 tohoto dokumentu, nahrazuje původní zadavatelem uveřejněný soubor v rámci přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek - projektové dokumentace, přičemž dodavatelé jsou povinni svou nabídku podat vždy v souladu se zadávacími podmínkami včetně všech změn provedených uveřejněnými vysvětleními či změnami zadávací dokumentace.

Pro lepší přehlednost zadavatel uveřejní přílohu tohoto dokumentu jako součást přílohy č. 3 – projektové dokumentace, a to tak, že dojde k nahrazení původního souboru souborem dle přílohy č. 1 tohoto vysvětlení.

Místo a doba pro podání nabídek

Zadavatel s ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, a to tak, aby lhůta činila od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace nejméně celou svou původní délku. Nově lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 9. 2017 v 10:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek** v sídle Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Příloha č. 1 - D.1.1 - ARS Opočno DPS+Barevné řešení_DI_3

Za zástupce zadavatele na základě pověření

V Hradci Králové dne 25. 8. 2017

Centrum investic, rozvoje a inovací