

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 11635/2016  
Č. j.: KHSHK 19648/2016/HDM.HK/Bu  
Vyřizuje: Ing. Šárka Buščíková  
Tel.: 495 058 506  
E-mail: sarka.bustikova@khshk.cz

DABONA s.r.o.  
Sokolovská 682  
Rychnov nad Kněžnou  
516 01

V Hradci Králové dne 30. června 2016

### **Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov“.**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 94a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 145, Hradec Králové, zastoupeného ředitelem Gymnázia Trutnov, Jiráskovo nám. 325, 541 01 Trutnov Mgr. Petrem Skokanem, IČO 601 53 237, kterého zastupuje společnost DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 648 26 996, na základě předložené plné moci ze dne 7.1.2016 o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

**S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov“**

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Pro ověření funkčnosti a vlastnosti stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz po dobu 12 měsíců.
2. V průběhu zkušební provozu provést ve sportovní hale měření doby dozvuku akreditovanou nebo autorizovanou osobou.
3. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných normových hodnot.

## Odůvodnění

Dne 21. 4. 2016 obdržela KHS žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 145, Hradec Králové, zastoupeného ředitelem Gymnázia Trutnov, Jiráskovo nám. 325, 541 01 Trutnov Mgr. Petrem Skokanem, IČO 601 53 237, kterého zastupuje společnost DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO 648 26 996 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost DABONA s.r.o. v dubnu 2016, zakázkové číslo 1602/1.

Dne 2. 5. 2016 zaslala KHS výzvu zpracovateli projektu o doplnění o hlukově technické posouzení stavby, které bylo doloženo dne 26.5.2016 a doplněno dne 20.6. 2016.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající sportovní haly, které budou spočívat ve výměně oken, výměně obvodových panelů a výměně střešního pláště. V rámci úprav bude opraveno vstupní zádveří u východního průčelí stavby a bude vyměněna palubková podlaha. Vlastní výměna okenních otvorů není řešena, neboť se jedná o výměnu oken do stávajících stavebních otvorů. Mění se členění ploch jednotlivých oken a způsob jejich otevírání. Okna budou opatřena systémem větrání pomocí motorových otevíračů oken. V místnostech určených pro pobyt osob bude vždy minimálně jedno křídlo okna umožňovat větrání pomocí sklopení do ventilační polohy, čímž bude okno zajištěno proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání oken bude motorické a dosažitelné z podlahy. Okna budou chráněna proti oslunění opatřena na jižní straně mléčným sklem.

Větrání sportovní haly bude zajištěno přirozeným způsobem – okny. Dle předloženého posouzení větrání bude splněn § 18 bod 1 ve spojení s přílohou č.3 vyhlášky č.410/2005 Sb. Ve sportovní hale je navrženo celkem 24 otvíravých oken, pro splnění minimálních požadavků větrání dle vyhlášky č.410/2005 Sb., musí být v době provozu zajištěno větrání min. 4 okny.

V rámci stavebních úprav budou demontována stávající svítidla a bude provedena jejich výměna za svítidla s LED zdroji. Osvětlení haly bude rozděleno do tří sekcí, každá bude ovládána samostatně s možností volby intenzity osvětlení od 300 Lx do 500 Lx. Součástí předložené projektové dokumentace je výpočet umělého osvětlení. Výpočet umělého osvětlení je řešen v souladu s § 12 odst. 3 vyhlášky č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. (dále jen „vyhlášky č.410/2005Sb.“) a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů.

**Podmínka č. 1** – požadavek zkušebního provozu stavby byl dán v souladu s § 124 stavebního zákona, vzhledem k tomu, že hlukově-technické posouzení stavby s navrženými protihlukovými úpravami, předpokládá naplnění hygienických limitů hluku v nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorech stavby definované § 30 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Hygienické limity hluku upravuje § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

**Podmínka č. 2** je stanovena v souladu s § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb., s odkazem na ČSN 730527 Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní a školní účely. Prostory pro veřejné účely. Administrativní pracovní. V uvedené české technické normě jsou stanoveny příslušné normové hodnoty pro optimální dobu dozvuku.


**Podmínka č. 3** je stanovena v souladu s § 32a zákona o ochraně veřejného zdraví může měření hluku v životním prostředí člověka provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo držitel autorizace podle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

### **Poučení**

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

**Krajská hygienická stanice  
Královéhradeckého kraje**  
se sídlem v Hradci Králové  
Habrmánova 19  
501 01 Hradec Králové  
-17-

  
Ing. Šárka Bušíková  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
pracoviště Hradec Králové a územní pracoviště Jičín

Přílohy: PD zakázkové číslo 1602/1 vráceno osobně