

Hana Svatoňová

Váš dopis:
18.05.2016

Naše č.j.:
POS 599/16

Vyřizuje:
Bůta/495554553

Datum:
24.5.2016

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod

Vážení:

- 1 Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. j. 533292/16.
- 2 Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.
- 3 V místě křížení s IS, komunikací, vjezdy, parkovacím stáním, oplocením s podezdívkou, apod. je nutno SEK uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m.
- 4 Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- 5 SEK nesmí být umístěna pod stavbou pevně spojenou se zemí, koncový rozvaděč nesmí být zakrytý zateplením, apod.
- 6 V případě nutnosti chránit SEK stranovou přeložkou, je nutno překládku zrealizovat dle Přílohy č. 1.
- 7 Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem odkryté SEK.
- 8 Za předpokladu dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 – 7, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k plánované stavbě žádné další připomínky a souhlasíme s její realizací.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
260



Specialista ochrany SEK Bůta Jiří

Příloha: č. 1 – Základní podmínky pro realizaci překládky SEK