



LEGENDA

NAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ OTVÍRÁNÍ OKEN ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE R11 - DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ - 10-1 (10A s ch. "B" - ev. 6A rez.)
V SOUSTAVĚ TN - S. MÍSTA NAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ POHONŮ STŘEŠNÍCH OKEN (DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE OKEN, 2x1,5 ...).
VEDENÍ DLE MOŽNOSTÍ POD OMÍTKOU (PO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH,...), KABELY CYKY-J 3x1,5.
ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.

NAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ - CYKY-J 3 x 1,5

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-5-51
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 (ČSN 33 2000-5-54) - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411).

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN - C - S

Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení		Č. stav. zak.: 522/16		 Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363															
Ing. Miloš VÍT																			
Kraj : KRÁLOVÉHRADECKÝ		Místo : NÁCHOD		<table><tr><td>Zakázkové číslo</td><td>06PS/16</td></tr><tr><td>Účel projektu</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Datum</td><td>03/2016</td></tr><tr><td>Formát A3</td><td>Kopie</td></tr><tr><td>Sch. 1.005</td><td></td></tr><tr><td>Měřítko</td><td>Číslo výkresu</td></tr><tr><td>1:100</td><td>E-02</td></tr></table>		Zakázkové číslo	06PS/16	Účel projektu	DPS	Datum	03/2016	Formát A3	Kopie	Sch. 1.005		Měřítko	Číslo výkresu	1:100	E-02
Zakázkové číslo	06PS/16																		
Účel projektu	DPS																		
Datum	03/2016																		
Formát A3	Kopie																		
Sch. 1.005																			
Měřítko	Číslo výkresu																		
1:100	E-02																		
Investor : VOŠS A SPŠS ARCH. J. LETZELA, PRAŽSKÁ 931, 547 01 NÁCHOD																			
ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY VOŠS A SPŠS V NÁCHODĚ, RAISOVA 1816, NÁCHOD F 1.4 g - ELEKTROINSTALACE																			
EL. NAPOJENÍ OVLÁDÁNÍ OKEN TĚLOCVIČNY																			

