



LEGENDA UT

- SKLON POTRUBÍ 0,3%
- ZÁŘEŠ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ PŘÍSTAVEK 70°C
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ PŘÍSTAVEK 50°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT 70°C
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ VZT 50°C
- ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VĚTVY OTOPNÁ TĚLESA 70°C
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ VĚTVY OTOPNÁ TĚLESA 50°C
- ROZČEČ ZÁŘEŠU HLTI
- DN 20,25 - 2,0 M
- DN 32,40 - 2,5 M
- DN 50 - 80 - 3,0 M
- TUŠTĚ KRESLENÁ POTRUBÍ JSOU NOVÁ
- SLABĚ KRESLENÁ POTRUBÍ JSOU STÁVAJÍCÍ

VEDOUcí PROJEKTANT: ING. JIŘÍ SVATOŇ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
STAVBNÍ ČÁST	UT	ING. MICHAL KÁRLIK	ING. JIŘÍ SVATOŇ
ING. JIŘÍ SVATOŇ	ING. MICHAL KÁRLIK	ING. MICHAL KÁRLIK	ING. JIŘÍ SVATOŇ
KRAJ:	KRALOVÉHRADCEKÝ	OBEČ:	MAČOD
INVESTOR: VOŠS A SPŠS ARCH. J. LETZEL, PRŮZŠKÁ 931, 547 01 MAČOD			
ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNÝ VOŠS A SPŠS V MAČODĚ		ČÍSLO ZAKÁZKY	522/16
RAISOVA 1816, MAČOD		Druh PROJEKTU	DPS
D.1.4.c ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		DATA	03/2016
		FORMÁT A4	3
		MĚŘÍTKO	1 : 50
PŮDORYS 1. NP – VŘEČZ			UT 3

TATO DOKUMENTACE JE MAJETKEM PRVNÍ TERTUM s.r.o. TRUBNOV A NESMÍ BÝT UŽÍVANA, ŠÍŘENA KOPÍEM A UVEŘEJŇOVANA BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÍHO SOHLASU