

Hana Svatoňová
Horská 72
541 01 Trutnov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / DNE
/ 18.5.2016

NAŠE ZNAČKA
1085609976

VYŘIZUJE / LINKA
Pavel / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Trutnov / 1.6.2016


Vyjádření k projektové dokumentaci na akci „zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě“ na st.p.č. 2943/1 v k.ú. Náchod

ČEZ Distribuce, a.s. souhlasí s projektovou dokumentací výše uvedené stavby za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Nesmí být ohrožen provoz stávajících podzemních vedení ani jiného zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
- Při činnostech prováděných v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržet vzdálenosti dle platných technických norem, zejména ČSN 73 6005, a podmínky uvedené v souhlasu s činností v ochranném pásmu energetického zařízení.
- Nesmí být změněna hloubka uložení kabelového vedení.
- Musí být zachován neomezený přístup k zařízením ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. pro jejich provozování a údržbu.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch 840 850 860.

Případné úpravy distribuční sítě budou provedeny na základě samostatné žádosti.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region