



| OZN. | TP, ZNAČKA KATALOG | SCHEMA A POPIS | 1.PP | 1.NP | 2.NP | CELK. | POZNÁMKA |
|------|-----------------------|--|------|------|------|-------|---|
| 8 | |  <p> PLASTOVÉ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÉ SE STAVEBNÍ HL. min. 70mm SKLAPĚČÍ, $U_w = \text{MAX. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ DVOJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1) ROZMĚR: PRO OTVOR 1200/600 POD OKNEM PĚTIKOMOROVÝ PODKLADNÍ PROFIL KOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT OKNA OSAZOVAT DO ZAČIŠTĚNÝCH OSTĚNÍ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMU ILBRUCK I3 (1) VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ PVRCHOVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 350 mm VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1) Š. DO 250 mm, BARVA BILÁ MONTÁŽ OKEN PROVÉST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY </p> | 5 | - | - | 5 | PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚRIT NA STAVBĚ |
| 9 | |  <p> PLASTOVÉ OKNO ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ SE STŘEDOVÝM TĚSNĚNÍM MINIMÁLNĚ PĚTIKOMOROVÉ SE STAVEBNÍ HL. min. 70mm SKLAPĚČÍ, $U_w = \text{MAX. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ DVOJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1) VNITŘNÍ SKLO MATOVÉ (LACOMAT CLASIC) (1) NA POZICI 2, SVĚTELNÁ PROPUSTNOST MATOVÉHO SKLA 0,8 ROZMĚR: PRO OTVOR 900/600 POD OKNEM PĚTIKOMOROVÝ PODKLADNÍ PROFIL KOVÁNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT (1) OKNA OSAZOVAT DO ZAČIŠTĚNÝCH OSTĚNÍ OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ODPOVÍDAJÍCÍ SYSTÉMU ILBRUCK I3 (1) VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ PVRCHOVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 350 mm VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1) Š. DO 250 mm, BARVA BILÁ MONTÁŽ OKEN PROVÉST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY </p> | 12 | - | - | 12 | PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚRIT NA STAVBĚ |

(1) UMOŽŇUJEME NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ

| | | | |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| TABULKY PSV | VÝPIS VÝROBKŮ | ZAK.ČÍSLO | Č. VÝKRESU |
|-------------|---------------|-----------|------------|