

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

č.j.: KHSHK 15721 /2016/HDM.NA/Bí
sp.zn.: S-KHSHK 14466 /2016
vyřizuje: Miroslava Bílá
☎: 491 407 828
e-mail:miroslava.bila@khshk.cz
V Náchod dne května 2016

Tektum s.r.o. Trutnov
Horská 72
541 01 Trutnov

IDDS:ano

Závazné stanovisko k vydání stavebního povolení ke stavbě „Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch.Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, IČO: 48623717 zastoupeného na základě plné moci ze dne 11.1.2016 Ing.Jiřím Svatoněm, nar.22.července 1962, TEKTUM spol.s.r.o., architektonicko-inženýrská kancelář, Horská 72, 541 01 o vydání závazného stanoviska ke stavebnímu povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

S vydáním stavebního povolení ke stavbě „Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod“

se souhlasí

V souladu s § 77 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek

1/ nejméně 30 dnů před zahájením odstranění části stavby obsahující azbest, podá stavební podnikatel na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové hlášení prací s azbestem se stanovenými náležitostmi.

2/ před zahájením užívání vestavby předložit doklad o výsledku měření koncentrace azbestových vláken v prostoru tělocvičny prokazující dodržení stanovených hygienických limitů.

Odůvodnění

Dne 17.5.2016 byla zdejšímu správnímu úřadu doručena žádost o vydání závazného stanoviska k vydání stavebního povolení ke stavbě „Zateplení objektu tělocvičny VOŠS a SPŠS v Náchodě, Raisova 1816, Náchod“ žadatele Vyšší odborné školy stavební a Střední průmyslové školy stavební arch.Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, IČO: 48623717 zastoupeného na základě plné moci ze dne 11.1.2016 Ing.Jiřím Svatoněm, nar.22.července 1962, TEKTUM spol.s.r.o., architektonicko-inženýrská kancelář, Horská 72, 541 01 Přílohou žádosti je projektová dokumentace zpracovaná TEKTUM spol.s.r.o., Horská 72, Trutnov. Jedná se o zateplení včetně výměny oken a doplnění vzduchotechniky s rekuperací ve stávajícím objektu tělocvičny v Náchodě, ul.Raisova čp.1816 Funkční a dispoziční řešení objektu se nemění. Nová okna jsou bílá plastová, změní se podíl prosklených ploch. Zateplení objektu je řešeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS . Větrání tělocvičny a posilovny je pomocí nové vzduchotechniky s rekuperací nebo přirozeně pomocí otevíratelných oken. Šatny, umývárny a WC jsou napojeny na novou VZT. Součástí projektové dokumentace je zpracovaná technická zpráva Vzduchotechnika, zpracovaná Ing.Petrem Skalou, Tektum spol.sr.o., Trutnov. Dle technické zprávy vzduchotechnika tělocvična je využívána max.30 žáky ve sportovním režimu, posilovna v 1.PP slouží pro max.4 osoby ve sportovním režimu, výměna vzduchu na jednu osobu je 70 m3/hodin. Průtok vzduchu do prostoru posilovny je navržen na 300 m3/hod, dále jsou ve dveřích větrací mřížky. Odvětrání hygienického zařízení, (šatny, umývárny, WC, úklidová komora) jsou v souladu s požadavky na větrání dle § 18 ve spojení s přílohou 3, vyhlášky č.410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhl.č.343/2009 Sb. Provozní doba vzduchotechniky je v denní době 6-22 hodin. Vytápění objektu je stávající. Osvětlení všech pobytových prostor je přirozené pomocí oken o dostatečné intenzitě dle ČSN 730580-1,2. Umělé osvětlení je stávající, nemění se. Akustické požadavky se nemění. Podlahy jsou stávající. Zásobování pitnou vodou je stávající.

Dne 26.5.2016 byl zdejšímu správnímu úřadu doručen dodatek č.1 k Souhrnné technické zprávě. Dle Dodatku č.3 dodavatel vzduchotechniky vypracuje před jejím uvedením do provozu provozní řád na provoz VZT zařízení, ve kterém uvede přesný popis údržby a čištění vzduchotechniky, s jakou frekvencí je nastavena a jak je ošetřena, čištěna, frekvence výměny filtrů...atd. Sání a výtlak VZT jednotky jsou opatřeny tlumiči hluku o délce 2m. Sání i výtlak jsou směřovány do prostoru dvora objektu. Vyústění je provedeno v otvoru po oknech v úrovni 1.PP tělocvičny. Akustický výkon LwA na sání je 36 dB (A) Akustický výkon LwA na výtlaku je 45 dB(A). Provozní doba zařízení je v denní době mezi 6 a 22 hod. Vzdálenost výtlaku od chráněného prostoru objektu obytného domu je cca 20 m, vzdálenost výtlaku od chráněného prostoru intenzívu je cca 15 m přes roh objektu. Ani v jednom případě nebude překročena hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku 50 dB (A) v denní době < 50 Db (A).

Při rozebírání prosklených stěn tělocvičny jsou demontovány meziokenní boletické panely, odříznutím a odvozem v celku. Jejich demontáž, odvoz, rozebrání a likvidaci zajistí odborná firma zabývající se likvidací azbestocementu.

Podmínka č. 1 byla stanovena v souladu s § 41 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

Podmínka č. 2 je stanovena v souladu s § 13 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 4 s odkazem na přílohu č. 2 vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. V uvedené příloze jsou stanoveny příslušné hygienické limity.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat stavební povolení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

Miroslava Bílá
odborný referent oddělení hygieny dětí a mladistvých
Územní pracoviště Náchod

Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, 547 01 Náchod. V případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována