



| OZN. | TYP, ZNAČKA<br>KATALOG | SCHEMA A POPIS  | 1.PP | 1.NP | 2.NP | CELK. | POZNÁMKA                                  |
|------|------------------------|---|------|------|------|-------|---|
| 1    | TZI 2                  |  <p>OKENNÍ SESTAVA BILÁ PLASTOVÁ <math>U_w = \max. 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/> -3 NOSNÉ PLASTOVÉ SLOUPKY S VÝŽUHOU MEZI PROSKLENÝMI PRUHY<br/> 1 NOSNÝ VODOROVNÝ OCELOVÝ PROFIL ZA PROSTŘEDNÍ<br/> PŘÍČKOU (VODORVÉ KOTVENÍ)<br/> OKNO MINIMÁLNĚ ZE ŠESTIKOMOROVÉHO PROFILU SE STŘEDOVÝM<br/> TĚSNĚNÍM SVĚTLE ŠEDÉ BARVY<br/> STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 80mm, DÍLY PEVNÉ A 1 DÍL SKLÁPĚČI<br/> ROZMĚR: PRO OTVOR 4750/5350<br/> OKENNÍ RÁMY PODLOŽIT TEPELNĚ IZOL. PROFILEM v. 60 mm<br/> O PEVNOSTI V TLAKU MIN. 5,5 MPa<br/> ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1)<br/> VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ<br/> KOVÁNÍ KVALITATIVNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT (1)<br/> SKLÁPĚČI KŘÍDLO OPATŘENÉ SERVOPOHONEM<br/> VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ POUZDROVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 250 mm<br/> VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1)<br/> PARAPETY PODLOŽIT EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 30mm<br/> MONTÁŽ OKEN PROVÉST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY</p> | -    | 2    | -    | 2     | PŘESNÉ<br>ROZMĚRY<br>DOMĚRIT<br>NA STAVBĚ |
| 2    | TZI 2                  |  <p>OKENNÍ SESTAVA BILÁ PLASTOVÁ <math>U_w = \max. 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}</math><br/> -3 NOSNÉ PLASTOVÉ SLOUPKY S VÝŽUHOU MEZI PROSKLENÝMI PRUHY<br/> 1 NOSNÝ VODOROVNÝ OCELOVÝ PROFIL ZA PROSTŘEDNÍ<br/> PŘÍČKOU (VODORVÉ KOTVENÍ)<br/> OKNO MINIMÁLNĚ ZE ŠESTIKOMOROVÉHO PROFILU SE STŘEDOVÝM<br/> TĚSNĚNÍM SVĚTLE ŠEDÉ BARVY<br/> STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 80mm, DÍLY PEVNÉ A 1 DÍL SKLÁPĚČI<br/> ROZMĚR: PRO OTVOR 4750/5350<br/> OKENNÍ RÁMY PODLOŽIT TEPELNĚ IZOL. PROFILEM v. 60 mm<br/> O PEVNOSTI V TLAKU MIN. 5,5 MPa<br/> ZASKLENÍ IZOL. TROJSKLEM S TEPLÝM RÁMEČKEM SWISSPACER U (1)<br/> VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ<br/> KOVÁNÍ KVALITATIVNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ROTO NT (1)<br/> SKLÁPĚČI KŘÍDLO OPATŘENÉ SERVOPOHONEM<br/> VENKOVNÍ PARAPET FALCOVANÝ POUZDROVĚ UPRAVENÝ PLECH Š. DO 250 mm<br/> VNITŘNÍ PARAPET TŘÍDA A, ODPOVÍDAJÍCÍ WERZALITU (VODĚVZDORNÝ) (1)<br/> PARAPETY PODLOŽIT EXTRUDOVANÝM POLYSTYRENEM TL. 30mm<br/> MONTÁŽ OKEN PROVÉST NA DILATAČNÍ PÁSKOVÉ KOTVY</p>  | -    | 1    | -    | 1     | PŘESNÉ<br>ROZMĚRY<br>DOMĚRIT<br>NA STAVBĚ |

(1) UMOŽŇUJEME NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ

|             |               |           |            |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| TABULKY PSV | VÝPIS VÝROBKŮ | ZAK.ČÍSLO | Č. VÝKRESU |
|-------------|---------------|-----------|------------|