ROZSAH DEMONTÁŽE
STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
ING. ŠKALA PETR
03.2016

DEMONTOVAT

DEMONTOVAT

ZASLEPIT ZDE

PŘEDÁVACÍ STANICE

ŠATNA I.
Q = 350 / 350 m³/HOD
x = 5

ŠATNA II.
Q = 350 / 350 m³/HOD
x = 5

ÚKLID
Q = 100 m³/HOD
x = 12

UMÝVÁRNA - SPRCHY
Q = 750 / 750 m³/HOD
x = 10

ŠATNA III.
Q = 270 m³/H
x = 5

UMÝVÁRNA - SPRCHY
Q = 575 / 575 m³/H
x = 10

FOTOKOMORA
400 m³/H x = 8

SKLAD

DÍLNA UČNŮ
Q = 1000 m³/HOD
x = 10

WC MUŽI
Q = 250 m³/HOD
x = 10

WC ŽENY
Q = 250 m³/HOD
x = 10

HOFFMAN — DUCHOŇ
HOFFMAN — INŽ. KOPEČNÝ
VÝCHODOČESKÝ NÁCHOD — NÁCHOD
ČSP OBLASTNÍ ZÁVOD PARDUBICE

SDRUŽENÁ VÝSTAVBA ČSP A PS HK V NÁCHODĚ
TĚLOCVIČNA A SPOJ. ČÁST

1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ

9 11
r. 1978
VP
14809

1:50 EG/4