


**LEGENDA**

NAPOJENÍ VZT ZE STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RJ23 - DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ - 16C-3 (16A s ch. "C") v soustavě TN - S.  
VEDENÍ DLE MOŽNOSTÍ PO CHODBĚ PO STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI, POD OMÍTKOU, V PODHLEDECH,,... KABELY CYKY  
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A NAPOJENÍ DLE POŽADAVKŮ PD VZT. VZT-1.06 OD OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI 047  
ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.

- NAPOJENÍ VZT-1.01 - CYKY-J 5 x 2,5
- NAPOJENÍ VZT-1.06 - CYKY-J 3 x 1,5
- NAPOJENÍ KLAPEK VZT-1.05; 1.11; 1.12; 1.13 - CYKY-O 3 x 1,5

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY NORMÁLNÍ DLE ČSN 33 2000-5-51  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ( ČSN 33 2000-5-54 ) - NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM  
ODPOJENÍM OD ZDROJE (čl. 411); - DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM VZDUCHOTECHNIKY (čl. 415.2).

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN - C - S**

Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení		Č. stav. zak.: 522/16		<div>Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363</div>	
Ing. Miloš VÍT					
Kraj : KRÁLOVÉHRADECKÝ		Místo : NÁCHOD			
Investor : VOŠS A SPŠS ARCH. J. LETZELA, PRAŽSKÁ 931, 547 01 NÁCHOD				Zakázkové číslo	06PS/16
<b>ZATEPLENÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY VOŠS A SPŠS V NÁCHODĚ, RAISOVA 1816, NÁCHOD F 1.4 g - ELEKTROINSTALACE</b>				Účel projektu	DPS
				Datum	03/2016
				Formát A3	Kopie
				Sch. 1.005	
				<b>EL. INSTALACE - NAPOJENÍ VZT</b>	
1:100	E-01				

