

1.p.p.+1.n.p. – čerpadlo Q=2,5m3/h, H=6m
třícestný směš. ventil DN 25, kvs 10
2.n.p. – čerpadlo Q=1m3/h, H=6m
třícestný směš. ventil DN 20, kvs 6,3
3.n.p. – čerpadlo Q=0,7m3/h, H=6m
třícestný směš. ventil DN 20, kvs 4
VZT – čerpadlo Q=0,2m3/h, H=4m

RS kombinovaný rozdělovač a sběrač pro 4 okruhy
F filtr DN 50,32,32,20
VK vypouštěcí kohout DN 15
Ó kulový kohout DN 65,50,32,32,20
Č elektronické oběhové čerpadlo

S třícestný směšovací ventil + servo
T teploměr 0-100°C
ZV zpětný ventil DN 50,32,32,20
ADV aut. odvzduš. ventil DN 15
VZT vzduchotechnická jednotka, viz projekt VZT

přívodní potrubí OT
vratné potrubí OT

ZODP. PROJEKTANT Eva Žižková	Eva Žižková Dvojní 1931 544 01 Dvůr Králové n. L. tel. 603 501 824
VYPRACOVAL Eva Žižková	
ČÍSLOVÁNÍ 18/2017	STUPEŇ P.D. PS
INVESTOR Sdružení zdravoven a léčeben okresu Trutnov	
Stavební úpravy ubytovací části Mělnická bouda, k.ú. Pec pod Sněžkou	DATUM 05/2017 FORMÁT 5x A4
Ústřední vytápění **Schéma**	VÉR. – **OT – 5**