13

vedeno v podlaze

301 20° 24° R388 1/2'x18 R356BI 1/2'x18 KRC 1820,600 22VK-600/900 18x1
302 20° R388 1/2'x18 11VK-600/800 18x1
303 20° R388 1/2'x18 11VK-600/800 22x1
304 24° R356BI 1/2'x18 KRC 1820,600 18x1
305 20° R388 1/2'x18 11VK-600/600 22x1
306 20° R388 1/2'x18 11VK-600/600 22x1
307 24° R356BI 1/2'x18 KRC 1820,600 18x1
308 20° R388 1/2'x18 22VK-600/800 18x1
309 24° R388 1/2'x18 22VK-600/1200 18x1
310 20° R388 1/2'x18 11VK-600/800 18x1
311 24° R356BI 1/2'x18 KRC 1820,600 18x1
312 24° R356BI 1/2'x18 KRC 1820,600 18x1
313 20° R388 1/2'x18 11VK-600/800 18x1

28x1,5 23x1,5

přívodní potrubí ÚT
vratné potrubí ÚT
Rozvod ÚT veden převážně nad podlahami, v oznočených úsecích v podlaze.
1–13 stoupací potrubí ÚT
ocelové deskové těleso, provedení VK
Označení deskového tělesa VK: typ–výška/délka

ZOOP, PRODUKTIVNÍ ÚVOD ZÍZKOVÁ	
VYPRACOVAL ÚVOD ZÍZKOVÁ	*Eva Zízková*
Č.ZAKÁZKY 18/2017 STUPEŇ P.D. PS	Školní 1931 344 01 Domažlice tel. 603 301 824
NÁZEV/OB Stavební úpravy ubytovací části Mělnická bouda, K.Ú. Řeč pod Sněžkou	
FORMÁT 4x A4	DATUM 05/2017
MĚŘ. 1 : 50	**Ústřední vytápění 3.n.p.**
	ÚT – 4