ZOOM PRODUKTNÍ Eva Zižková	
VYPRACOVAL Eva Zižková	
CVIČIŠTĚ 18/2017	STAVEBA a.s. PS
MĚŘÍTKO Snížení ozdravení o těžkém ovzduší Trhnov	

Eva Zižková
Školní 1931
544 01 Dvůr Králové n. L.
tel. 603 501 824

DATUM	05/2017
FORMÁT	3x A4
MĚŘ.	1 : 50
	UT – 1

Stavební úpravy ubytovací části
Masaryků boudo, K.Ú. Pec pod Sněžkou

Ostřední vytápění
1.p.p.

-21°C

stávající tepelování kanál
potrubí UT – DN 65

1+9+10

2 přívodní potrubí UT
vratné potrubí UT
Rozvod ÚT veden převážně nad podlahami, v označených úsecích pod stropem.

1-13 stoupací potrubí ÚT

ocelové deskové těleso, provedení VK
Označení deskového tělesa VK: typ-výška/délka

8 7 6 5 4 3

CHODBA
LÝŽÁRNA
LÝŽÁRNA
LÝŽÁRNA
SUŠÁRNA
PRÁDELNA
EL. ROZVODNA
ODP.
VSTUP
MANIPULACE
PŘÍPRAVNA
SKLAD
SKLAD
DÍLNA
SLKAD ODPADU
GARÁŽ
REHABILITACE
UKLID
WC CH.
WC D.
VZT

0102 15° 33VK-600/1200 R388 1/2',x18
0105 24° 33VK-600/1000 R388 1/2',x18
0106 24° 33VK-600/900 R388 1/2',x18
0109 20° 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0111 20° 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0112 24° 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0113 24° 33VK-Z600/1600 R388 1/2',x18
0114 10° 35x1,5
0115 10° 28x1,5 22VK-600/400 R388 1/2',x18
0116 5° 22x1 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0117 10° 22x1 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0121 15° 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0122 15° 22VK-600/400 R388 1/2',x18
0123 20° 22VK-600/600 R388 1/2',x18
0124 20° 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0125 20° 22VK-600/500 R388 1/2',x18
0126 15° 22VK-600/400 R388 1/2',x18
0130 5° 33VK-600/1200 R388 1/2',x18
0131 5° 22VK-600/500 R388 1/2',x18

vedeno pod stropem
18x1
42x1,5
35x1,5
28x1,5
22x1
RS