

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

- 1.1. Název veřejné zakázky: Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 5083
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
- Název: Královéhradecký kraj
Sídlo: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 70889546
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1:

Ve výkazech výměr profese Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb (2016-03-03-06-02-ONN1E-NN-J-vv-rev02 a 2016-03-03-06-04-ONN1E-NN-K-vv-rev02)jsou položky :

Osoušeč rukou 230V/600W	ks	5,00
Osoušeč rukou 230V/600W	ks	64,00

Osoušeče jsou na trhu nabízeny z různých materiálů ,s různým výkonem a se značně rozdílnou cenou od 1000Kč - 35 000kč.Ověřte a případně i opravte požadovaný příkon 600W.

Můžete blíže specifikovat technické parametry výše uvedených osoušečů a nebo i uvést referenční výrobek ?

ODPOVĚĎ 1:

Dodavatel nacení výše uvedené předmětné položky v zadání minimálních parametrů s níže uvedením dopřesněním:

Osoušeč rukou – bezdotykový osoušeč rukou v hygienickém nerezovém provedení, fotobuňka
Infrazářič – Voděodolný nerezový elektrický infrazářič pro stěnovou montáž, stupeň krytí: IPX5 - ochrana před tryskající vodou, leštěná nerez, 1,5 m elektrické šňůry, ochranná mřížka, nastavitelný stěnový držák a doplňkový držák.

DOTAZ 2:

Ve výkazech výměr profese Silnoproudá elektrotechnická zařízení staveb (2016-03-03-06-02-ONN1E-NN-J-vv-rev02 a 2016-03-03-06-04-ONN1E-NN-K-vv-rev02)jsou položky :

Infrazářič 230V/600W	ks	12,00
Infrazářič 230V/600W	ks	14,00

Podle projektu jsou infrazářiče určeny pro montáž nad přebalovací pulty miminek. Infrazářiče nabízené na trhu mají značně rozpětí cen .(např. Aurora QH 3006 za cca 2 000 Kč, Alfamedic VM - 94 za cca 35 000kč , ATOM Sunflower Warmer za cca 65 000kč) Doplňte do zadání případnou požadovanou výbavu ,způsob instalace (nástěnný, na stojan atd..) a další technické parametry nebo uveďte referenční výrobek.

ODPOVĚĎ 2:

Dodavatel nacení výše uvedené předmětné položky v zadání minimálních parametrů s níže uvedením dopřesněním:

Infrazářič – Voděodolný nerezový elektrický infrazářič pro stěnovou montáž, stupeň krytí: IPX5 - ochrana před tryskající vodou, leštěná nerez, 1,5 m elektrické šňůry, ochranná mřížka, nastavitelný stěnový držák a doplňkový držák.

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným a změnou zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 dny. V souvislosti s tím upravuje zadavatel Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV. 2. 2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **18. 10. 2017** Čas: **10:00 hodin**

Bod IV. 2. 7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **18. 10. 2017** Čas: **10:10 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním Věstníku Evropské unie.

V Brně, dne 12. 9. 2017